

## WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania pn.: **Remont drogi wojewódzkiej nr 444 w miejscowości Odolanów ul. Dąbrówki**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje:

### **Pytanie 1:**

SST nr 8 Podbudowa z mieszanki związanej cementem D-04.05.01 podaje wymagania dla mieszanki związanej cementem C 8/10 i C 3/4. Przedmiar robót podaje zastosowanie mieszanki związanej cementem C 8/10 dla zjazdów i C 3/4 dla chodników. Opis Techniczny podaje zastosowanie mieszanki związanej cementem C 8/10 dla zjazdów i C 5/6 dla chodników. Przekroje podają zastosowanie jedynie mieszanki związanej cementem C 8/10. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie jaki rodzaj mieszanki związanej cementem należy zastosować w przypadku konstrukcji chodnika i zjazdów.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że na zjazdach należy zastosować podbudowę z mieszanki związanej cementem C 8/10 a na chodniku C 3/4 zgodnie z załączonym Przedmiarem Robót, TER oraz SST.

### **Pytanie 2:**

SST nr 11 Nawierzchnia z SMA D-05.03.13 w Tablicy 5 do uszorstnienia nawierzchni z mieszanki SMA podaje zastosowanie kruszywa 1/3 mm. Kruszywo takie jest nienormowe oraz niedostępne w sprzedaży. Prosimy o potwierdzenie że do uszorstnienia nawierzchni z mieszanki SMA należy zastosować kruszywo 2/5 mm przy jednoczesnym spełnieniu wymagań zawartych w Tablicy 5 w/w rozdziału SST.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 7.1.2. WT- 2 2016- część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych - Wymagania Techniczne, należy zastosować kruszywo nienormatywne 1/3. Nie należy stosować kruszywa grubego 2/4 i 2/5 do SMA o uziarnieniu D<11.

### **Pytanie 3:**

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje planem zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji, jeśli tak to prosimy o załączenie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje planem zagospodarowania terenu. Dla przedmiotowego zadania została sporządzona uproszczona dokumentacja techniczna.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania ofert do 14.06.2024r. do godz. 12:00.**

W związku z powyższym, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść pkt. 14.1, 16.1., 16.2 Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, które otrzymują brzmienie:

- 14.1. Termin związania ofertą wynosi 29 dni. Bieg terminu związania ofertą **rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i trwa do dnia 12.07.2024 r. włącznie.**
- 16.1. **Ofertę** wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy [platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw](https://platformazakupowa.pl/pn/wzdw) zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15, w terminie do **14.06.2024 r., do godziny 12:00** czasu lokalnego.
- 16.2. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu **14.06.2024 r.**, o godzinie **12:05** czasu lokalnego.

Z-ca Dyrektora  
  
Sylwia Kazmierczak

STARSZY REFERENT

  
Sylwia Wójcik

  
Data: 14.06.2024