



- UWAGI:
- Uzbrojenie podziemne i głębokość posadowienia sieci wodociągowej naniesiono na podstawie mapy do celów projektowych i może nie zgadzać się ze stanem faktycznym, dlatego wykopy należy wykonywać ze szczególną ostrożnością.
 - Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać ręczne odkrytki i określić rzeczywisty przebieg (rzędne) sieci wodociągowej przeznaczonej do przebudowy oraz pozostałego uzbrojenia podziemnego, w/w prace należy przeprowadzić pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub dysponenta danego uzbrojenia.
 - Przed wykonaniem wszystkich włączeń należy każdorazowo sprawdzić rzędną włączenia, a rozbieżności uzgodnić z nadzorem.
 - Istniejące uzbrojenie zabezpieczyć na czas robót zgodnie z wymaganiami gestorów sieci.
 - Wszelkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne i groźące porażeniem lub wybuchem.
 - Nie wyklucza się istnienia na mapie niezinventaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego.

Inwestor/ Zamawiający	<div><div></div><div>Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</div></div>				
Jednostka projektowa	<div><div></div><div>Biuro Inżynierskie TRAKT Sędziszów 50 58 -410 Marciszów</div></div>				
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	Zadanie BUDOWA DROGI ROWEROWEJ WOKÓŁ ZBIORNIKA BUGAJ ETAP III Budowa ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej				
Nr tomu III	Lokalizacja inwestycji PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ULICA ŻEGLARSKA woj. łódzkie, powiat piotrkowski gmina Piotrków Trybunalski dz. nr 473/3, 3/100, 34/5, 114/25, 114/26, 114/27, 168/1, 168/2 obreb 0018 AM-1				
Branża Sanitarna - S	Tytuł rysunku PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM DO DZ. 3/19				
Stanowisko	Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis
Projektant br. sanitarna	mgr inż. Krzysztof Lazarowicz		OPL/2020/PBS/21		
Sprawdził br. sanitarna					
Nr projektu	Skala	Data		Nr egz.	Nr rys.
22 - 26	1:100/250	05.2023			2
Stadium	Branża	Km	Nr obiektu	Nr tomu	Nr strony
PW	S			III	
					Rewizja
					00