



W-1.43.2.82.2023...1...ZK  
Dot. 090/23

Warszawa, dnia 28.04.2023 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw>

dotyczy postępowania na:

**Remont drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 8+600 do km 9+100, od km 10+400 do km 11+900 na terenie gminy Warka, powiat grójecki, województwo mazowieckie.  
– nr postępowania 090/23**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

#### **Pytanie 1**

Dotyczy SST D – 08.01.01 Krawężniki betonowe Prosimy z zmianę zapisów dla oporników betonowych na standardowe wielkości dla parametru nasiąkliwości tj. <6%. Zapis o 4% jest bardzo wysokim wymaganiem, gdzie zdecydowana większość producentów odmawia wykonania tego typu asortymentu. Materiał ten będzie musiał być wykonany na specjalne zamówienie, przez co wygeneruje niepotrzebnie dużo większe kwoty.

#### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie oporników betonowych o nasiąkliwości nie większej niż 6%.

**Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.**

Dyrektor  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
Grzegorz Obłękowski