KP I JRG PSP LEGIONOWO		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.
0.01	GARAŻ	645,6
0.02	KLATKA SCHODOWA	19,2
0.03	MAG. SORBENTÓW	11
0.04	MAGAZYN MPS	6,1
0.05	DEZYNFEKCJA SPRZĘTU	14,2
0.06	MAG. SPRZĘTU POŻARNICZEGO	13,1
0.07	WARSZTAT NAPRAWCZY	19,2
0.08	POMIESZCZENIE MYJKI	8,5
0.09	MAGAZYN	10,9
0.10	STACJA ODDYMIANIA	10,4
0.11	SPRĘŻARKOWNIA	7,1
0.12	STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP	47,4
0.13	WATROOM	7,1
0.14	WĘZEŁ CIEPLNY	20,9
0.15	POM. HYDROFORU	14,5
0.16	KOMUNIKACJA	33,9
0.17	SALA SZKOLENIOWA	84,9
0.18	KOMUNIKACJA	20,2
0.19	ZAPLECZE DYŻURNI	5,9
0.20	POKÓJ WYPOCZYNKU	8,9
0.21	WC NPS	5,9
0.22	MAG. TECHNICZNY	6,4
0.23	WC DAMSKI	3,4
0.24	WC MĘSKI	5
0.25	POM. GOPP	3,5
0.26	SUSZARNIA WĘŻY	11,7
0.27	PRZEDSIONEK PCPOŻ	10,6
0.28	KOMUNIKACJA	63,6
0.29	ZAPLECZE SALI SZKOL.	9,1
0.30	POM. DO PODGRZ. I SPOŻ. POSIŁKÓW	33
0.31	DOWÓDCA ZMIANY	16,2
0.32	POKÓJ DO WYPOCZYNKU	24,1
0.33	POKÓJ DO WYPOCZYNKU	24,1
0.34	POKÓJ DO WYPOCZYNKU	26,8
0.35	MAGAZYN	6,8
0.36	RÓŻDZ. ELEKTRYCZNA	6,5
0.37	KLATKA SCHODOWA	22
0.38	SZATNIA CZYSTA	48,5
0.39	UMYWALNIA	22,4
0.40	SAUNA	6
0.41	SZATNIA BRUDNA	68,5
0.42	PRALNIA I SUSZARNIA	13,4
0.43	MYCIE BUTÓW	6,9
0.44	POKÓJ WYCZEKIWAŃ	28,9
0.45	SILOWNIA	51,5
0.46	MYJNIA	102,7
	SUMA	1641,5

LEGENDA:

- Gniazdo okablowania strukturalnego 2xRJ45
- Gniazdo okablowania strukturalnego 1xRJ45
- Szafa teletechniczna 19" 42U 800x1000
- Panel wywoławczy instalacji domofonowej
- Panel odbiorczy instalacji domofonowej
- Czytnik systemu kontroli dostępu
- Elektrozaczep
- KD.01/1 Oznaczenie przejścia - poziom/numer kolejny
- Gniazdo RTV - poziom/numer gniazda
- Głośnik radiowęzła wewnętrzny
- Głośnik radiowęzła zewnętrzny
- MIK1 Mikrofon instalacji radiowęzła
- Kamer kopułkowa wewnętrzna IP 2MPx zasilanie PoE
- 360° Kamera kopułkowa wewnętrzna IP 2MPx 360° zasilanie PoE – typ fisheye
- Kamera tubowa zewnętrzna IP zasilanie PoE
- Stacja operatorska systemu monitoringu - komputer, monitor, myszka, klawiatura
- Jednostka centralna systemu alarmowego
- Wyświetlacz alarmowy dwustronny
- Wyświetlacz alarmowy
- Panel wykonawczy - 1-przekaźnikowy
- Panel wykonawczy - 2-przekaźnikowy
- Wyświetlacz alarmowy zewnętrzny
- Zasilacz systemu alarmowego
- 24V 3A Zasilacz 24V/3A dla lampek alarmowych
- D11 Numer elementu
- Głośnik instalacji multimedialnej
- Projektor multimedialny
- Gniazdo multimedialne (VGA,HDMI)
- Przycisk pociągowy
- Lampka z buczkiem
- Kasownik
- Zasilacz
- RP4 Punkty do podłączenia do systemu integracyjnego Ilość wyjść/Ilość wejść

Monitoring elewacja
Monitoring elewacja
Monitoring parking wewnętrzny
Panel domofonowy montowany na słupku przy bramie wjazdowej
Monitoring plac manewrowy
Monitoring parking wewnętrzny
Monitoring brama wewnętrzna
Panel domofonowy montowany na furtce przy bramie wewnętrznej
Monitoring parking goście
Monitoring plac manewrowy
Monitoring elewacja
Monitoring wejście główne
Panel domofonowy montowany na słupku przy bramie wjazdowej

Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"D"	R 30	(-)	REI 30	EI 30	(-)	(-)

SCHEMAT: KIERUNEK POŁNOCY

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ, W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ "A.DO XX" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE

P.S. BUDOPROJEKT
40-224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
tel./fax (+4832) 255-54-33 e-mail: biuro@budoprojekt.pl

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Szymon PARUCH	SLK/7470/PoT/17	
OPRACOWAŁ	tech. Piotr SETNIK		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz KWITA	DT-WBT/02375/02/16	

INWESTYCJA: BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE

OBIEKT: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z JRG W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIAŁKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14

TEMAT RYSUNKU: Instalacje stoboprądowe plan instalacji – rzut parteru — SKALA: –

STADIUM	BRANŻA	NR. MICHAŁKU	DATA	PLIK
PW	TELETECHNICZNA	943/2019/1	2019-07	PSPCJ-18-00-102