

14 klimatyzatorów wewnętrznych

BILANS POWIERZCHNI

2.1	KLATKA SCHODOWA Z WINDĄ OSOBOWA Okładzina z GRANITOGRES	26,65 m2
2.2	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	53,88 m2
2.3	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	12,67 m2
2.4	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	18,82 m2
2.5	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	24,72 m2
2.6	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	15,08 m2
2.7	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	10,36 m2
2.8	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	17,82 m2
2.9	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	24,55 m2
2.10	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	11,18 m2
2.11	KLATKA SCHODOWA - SŁUŻBOWA Okładzina z GRANITOGRES	6,84 m2
2.12	KUCHENKA PODRĘCZNA. Okładzina z GRANITOGRES	6,98 m2
2.13	POMIESZCZENIE KSERO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	2,73 m2
2.14	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	18,03 m2
2.15	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	13,31 m2
2.16	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	13,36 m2
2.17	WC DLA MĘŻCZYZN Okładzina z GRANITOGRES	6,57 m2
2.18	WC DLA KOBIET Okładzina z GRANITOGRES	6,57 m2
2.19	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	12,37 m2
2.20	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	19,10 m2
2.21	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	25,69 m2
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA :	333,51 m2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL" ul.Gierymskiego 23 64-100 LESZNO Tel.kom.0-601-423-685 REGON 411121783 * NIP 697-002-72-50

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL"
UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO
TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

UWAGI I OPISY

RZUT I PIĘTRO
skala 1:100

LEGENDA DO INST. KLIMATYZACYJNEJ

- *instalacja klimatyzacyjna gaz/ciecz systemu RVF z rur miedziannych w izolacji kauczukowej*
- *instalacja klimatyzacyjna gaz/ciecz systemu SPLIT z rur miedziannych w izolacji kauczukowej na potrzeby serwerowni*
- *instalacja klimatyzacyjna skropliny z rur PP lub PVC klejonego*
- C1 C4 *- piony instalacji kliamtyzacyjnej RVF i SPLIT*
- K1 K8 *- pion inst. kan. san. do odprowadzenie skroplin*
- *- klimatyzatory kasetonowe / sufitowe systemu RVF*
- *- klimatyzatory ścienne systemu RVF i SPLIT*

Uwaga!

Przewody instalacji klimatyzacyjnej należy układać pod stropem w przestrzeni sufitów podwieszanych.
Piony instalacji klimatyzacyjnej należy układać w bruzdach ściennych.
Przy przejściu przez przegrody przewody nalezy układać w rurach osłonowych.
Przewody instalacji klimatyzacyjnej systemu RVF należy łączyć ze sobą za pomocą prefabrykowanych rozdzielaczy do jednostek wew. i zew. wykonanych z miedzi w otulinie.
Przewody instalacji klim. gazowe/cieczowe nalezy układać w izolacji kauczukowej.
Przewody skroplinowe należy wpiąć do pionów kan. san. za pośrednictwem syfonów.
Urządzenia energetyczne należy zasilić en. elektryczną dostosowaną do mocy urządzenia.

INWESTYCJA
„PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.1 MAJA 1 W GOSTYNIU".

INWESTOR
GMINA GOSTYŃ
RYNEK 2 63-80O GOSTYŃ

OBIEKT
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

LOKALIZACJA
GOSTYŃ UL.1-EGO MAJA 1 - RYNEK 18
DZ. NR 1331, 1451, 1452

PROJEKTANT :
mgr inż. Zygmunt Maniaczyk
upr.proj.nr 1514/91/Lo
w specjalności sanitarnej

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Leszek Kołodziej
upr.proj.nr WKP/0348/POOS/12
w specjalności sanitarnej

PRZEDMIOT RYSUNKU
RZUT I PIĘTRA - inst. klimatyzacji

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PROJEKT TECHNICZNY	SANITARNA	10-2022	1:100	S-19