

BILANS POWIERZCHNI		
-1.1	KOMUNIKACJA Okładzina z GRANITOGRES	21,34 m2
-1.2	POMIESZCZENIE CZYTANIA AKT Okładzina z GRANITOGRES	8,71 m2
-1.3	ARCHIWUM Okładzina z GRANITOGRES	20,13 m2
-1.4	ARCHIWUM Okładzina z GRANITOGRES	94,67 m2
-1.5	KLATKA SCHODOWA - SŁUŻBOWA Okładzina z GRANITOGRES	6,70 m2
-1.6	KOMUNIKACJA - SŁUŻBOWA Okładzina z GRANITOGRES	7,41 m2
-1.7	PIWNICA GOSPODARCZA Okładzina z GRANITOGRES	10,50 m2
-1.8	PIWNICA GOSPODARCZA Okładzina z GRANITOGRES	21,13 m2
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA :	190,59 m2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL"
ul.Gierymskiego 23
64-100 LESZNO
Tel.kom.0-601-423-685
REGON 411121783 * NIP 697-002-72-50

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL"
UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO
TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

UWAGI I OPISY

RZUT PIWNIC
skala 1:100

LEGENDA DO INST. ZIMNEJ WODY, C.W.U., P.POŻ.

- *- instalacja zimnej wody z rur PEX-Al*
- *- instalacja ciepłej wody z rur PEX-Al*
- *- instalacja p.poż. z rur stal ocynkowana*
- W1 W6 *- pion inst. zimnej wody PEX-Al lub PP (dł. 1,5m W1,2,4 i 9m W3,5-6)*
- W7 *- pion inst. p.poż. z rur stal ocynkowana (dł. 10m W7)*

Uwaga!
Przewody inst. z.w. i p.poż. w obrębie piwnicy nalezy układać pod stropem i po ścianach.
Przy przejściu przez przegrody przewody nalezy układać w rurach osłonowych.
Przewody inst. z.w. i p.poż. w piwnicy nalezy układać w otulinach z pianki polietylenowej o grubości min. 20mm.
Przewody inst. z.w. i c.w.u. oraz p.poż. na kondygnacjach wyższych niż piwnica należy układać w bruzdach ściennych i pod posadzką.
Przewody inst. z.w. i c.w.u. oraz p.poż. nalezy układać w termoizolacji o gr. min. 20mm.
Podejścia pod armaturę umywalek, zlewozmywaków, poideł, misek ustępowych wyprowadzić na wysokość +0,5m nad poziom posadzki i zakończyć zworami odcinającymi kątowymi.
Podejścia pod armaturę pisuarów wyprowadzić na wysokość +1,2m nad poziom posadzki.
Wodę na cele socjalno-bytowe i p.poż. należy opomiarować oddzielnymi wodomierzami.
Ciepłą wodę należy przygotowywać w pojemnościowych elektrycznych podgrzwaczach wody, które nalezy zamontować pod umywalkami lub zlewozmywakami.

LEGENDA DO INST. KANALIZACJI SANITARNEJ

- ***- instalacja kanalizacji sanitarnej PVC***
- ***- instalacja kanalizacji deszczowej PVC***

- K1 K8 *- pion inst. kan. san. zakończony ponad dachem rurą wywiewną (wysokość pojedynczego pionu 13m)*
- SD *- studzienka rewizyjna kan. deszcz. z tworzywa sztucznego Ø425 o głębokości 1,0m przeznaczona do zbierania wód opadowych z rur spustowych z dachu*
- SZP *- studzienka rewizyjna kan. deszcz. z tworzywa sztucznego Ø600 o głębokości 2,5m przeznaczona do zbierania wód opadowych z świetlików wyposażona w pompę zatapialną do wody brudnej z pływakiem; obudowa INOX; 250l/min; H=11m; 0,75kW/230V*

Uwaga!
Piony inst. kan. san. należy prowadzić w bruzdzie ściennej (lub po ścianie i obudować płytami g.-k.)
Poziome przewody inst. kan. san. należy prowadzić bruzdach ściennych i pod posadzką.
Przewody inst. kan. san. należy układać ze spadkiem 2% w ścianach i pod posadzką.
Na pionach kan. san. na kondygn. przyziemia należy zamontowac rewizje na wysokości +0,5m n.p.p.
Ponad dachem piony należy zakończyć rurami wywiewnymi.
Poziome przewody inst. kan. san. w piwnicy nalezy prowadzić pod sufitem ze spadkiem w stronę istniejącego przyłącza kan. san.
Poziome przewody inst. kan. deszcz. w piwnicy nalezy prowadzić pod sufitem ze spadkiem w stronę istniejącego przyłącza kan. deszcz.

INWESTYCJA
„PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKALI-ZOWANEGO PRZY UL.1 MAJA 1 W GOSTYNIU".

INWESTOR
GMINA GOSTYŃ
RYNEK 2 63-80O GOSTYŃ

OBIEKT
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

LOKALIZACJA
GOSTYŃ UL.1-EGO MAJA 1 - RYNEK 18
DZ. NR 1331, 1451, 1452

PROJEKTANT :
mgr inż. Zygmunt Maniaczyk
upr.proj.nr 1514/91/Lo
w specjalności sanitarnej

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Leszek Kołodziej
upr.proj.nr WKP/0348/POOS/12
w specjalności sanitarnej

PRZEDMIOT RYSUNKU
RZUT PIWNIC - inst. wod-kan.

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PROJEKT TECHNICZNY	SANITARNA	10-2022	1:100	S-01