Rozdzielnica TG



Moc Pi/Pz [kW]	217,95 / 148,64	---	---	---	20,6 / 8,24	47,4 / 18,96	36,7 / 14,68	20,9 / 8,36	5,6	5,6	5,6	5	1,55	23	52,05
Prąd Ib [A]	338,66 / 230,97	---	---	---	32,01 / 12,8	73,65 / 29,46	57,03 / 22,81	32,48 / 12,99	8,70	8,70	8,70	7,77	7,00	35,74	80,88
Przewód [mm²]	YKXS 4x95	HDGs 2x1,5 ---	--- ---	--- ---	YDY 5x6	YDY 5x10	YDY 5x10	YDY 5x6	YDYżo 5x2,5	YDYżo 5x2,5	YDYżo 5x2,5	YDYżo 5x2,5	YDYżo 5x2,5	YDY 5x6	YDY 5x16
Nazwa obwodu elektrycznego	Zasialnie	Przycisk p.poz. 3szt	Ochronnik przepięc typu T1+T2	Kontrola napięcia	Zasilanie rozdzielnicy piwnica TB1	Zasilanie rozdzielnicy przyziemie TB2	Zasilanie rozdzielnicy I piętro TB3	Zasilanie rozdzielnicy poddasze TB4	Zasilanie klimatyzacji piwnica pom. 1.4	Zasilanie klimatyzacji piwnica pom. 1.4	Zasilanie klimatyzacji piwnica pom. 1.4	Zasilanie jed. zew. RVF na dachu (archiwum)	Zasilanie jed. zew. split na dachu (serwerownia)	Zasilanie jed. zew. RVF na dachu (ogólna)	Zasilanie TKom



Zasilanie z sieci ENEA
Zasilanie z agregatu prądotwórczego
Przełącznik zasilania z sieci do agregatu

Założenia:

1. Projektowaną rozdzielnicę wykonać jako wolnostojącą w obudowie metalowej, zamykanej na klucz, min. o stopniu ochrony IP40.
2. Zastosować aparaturę modułową prod. Legrand.
3. Kable i przewody do rozdzielnicy należy wprowadzać górą, a wyprowadzenia realizować również górą.
4. W rozdzielnicy przewidzieć 30% rezerwy miejsca.
5. W sytuacji zmiany parametrów elektrycznych zasilanych obwodów może zajść obowiązek zmiany wartości zabezpieczenia i przekroju kabla/przewodu.
6. Rozdzielnicę uziemić Ru<10Ω.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL"
UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO
TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

UWAGI I OPISY

INWESTYCJA
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA SIEDZIBĘ URZĘDU GMINY

PROJEKTANT ELEKTRYCZNY
mgr inż. Dawid Konieczny
WKP/0485/PWOE/15
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

INWESTOR
GMINA GOSTYŃ
RYNEK 2 63-80O GOSTYŃ

OBIEKT
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

LOKALIZACJA
GOSTYŃ UL.1-EGO MAJA 1 - RYNEK 18
DZ. NR 1331, 1451, 1452

PRZEDMIOT RYSUNKU
SCHEMAT TABLICY IDEOWEJ TG

STADIUM	BRANZA	DATA	STRONA	SKALA	NR RYS.
PROJEKT BUDOWLANY	Elektryczna	10-2022	25	----	E-09