

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zaprojektowanie i wybudowanie sali gimnastycznej na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie.**

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ZP.272.00064.2022

23.01.2023 r.

I.dz.: ZP.ZD-00060/23

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**ZAPYTANIA:**

1. Proszę o udostępnienie warunków technicznych zrzutu ścieków deszczowych z nowopowstałych obiektów do sieci kanalizacji miejskiej.
2. Technologia sceniczna: prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostaw są nie tylko same wciągarki i most oświetleniowy, ale także system sterowania wraz uruchomieniem na obiekcie i uzyskaniem wszelkich zgód niezbędnych do użytkowania (w tym dopuszczenie przez UDT) nie tylko samych wciągarek ale zestawu kratownicy wraz z wciągarkami.
3. Technologia sceniczna: prosimy o potwierdzenie, że zwijaki kablowe do mostu oświetleniowego na sali gimnastycznej nie są wymagane i wystarczającym jest dostarczenie zestawu gniazdowego pod sufitem w okolicy mostu oświetleniowego
4. W przekazanej dokumentacji występują tylko warunki techniczne dla przebudowy istniejącego przyłącza ciepłociągu z uwagi na kolizję z budową nowej inwestycji. Chcąc zasilać w ciepło nowopowstałe obiekty z sieci ciepłowniczej, której właścicielem jest Veolia, niezbędne jest uzyskanie m.in. Warunków Technicznych na przyłączenie nowego obiektu (chodzi o zwiększony pobór mocy itd.). Proszę o przekazanie tychże Warunków.
5. Proszę o przekazanie dokumentacji oraz opinii technicznej istniejącego węzła ciepła, z którego ma być zasilany nowy obiekt (parametry techniczne jak np. moc; stan techniczny; lokalizacja na mapie, w którym miejscu znajduje się istniejący węzeł – celem zaplanowania trasy tranzytowej do nowego obiektu).
6. Proszę o potwierdzenie, że Inwestor chce przebudować istniejący węzeł do obecnie wymaganych standardów gestora sieci i rozbudować go do zwiększonego zapotrzebowania na ciepło.
7. Proszę o przekazanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej.
8. Prosimy o zgodę na zastosowanie pokrycia dachowego z membrany PVC. Przewidziana w PFU membrana EPDM jest znacznie droższa, kolor ciemny powoduje duże nagrzewanie się obiektu, jednocześnie wymaga zastosowania izolacji termicznej dachu z wełny.

**ODPOWIEDZI:**

**Ad. 1.**

Zamawiający nie posiada takiego dokumentu.

Na potrzeby niniejszego zamówienia przewidziane jest wykorzystanie istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

**Ad. 2.**

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swoim zakresem dostawę i montaż wciągarek oraz mostu oświetleniowego wraz z systemem sterowania wciągarek, a także uruchomienie na obiekcie z uzyskaniem wszelkich zgód niezbędnych do użytkowania (w tym dopuszczenie przez UDT) zestawu kratownicy wraz z wciągarkami.

**Ad. 3.**

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie i wykonanie zestawu gniazdowego zasilania oświetlenia scenicznego pod sufitem, w okolicy mostu oświetleniowego, bez zwijarek kablowych z oświetleniem scenicznym

**Ad. 4.**

Zamawiający nie posiada takiego dokumentu.

**Ad. 5**

Zamawiający nie posiada takiego dokumentu.

W załączeniu do niniejszego pisma publikuje się posiadane elementy dokumentacji projektowych dotyczących węzła cieplnego.

**Ad. 6.**

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno – Użytkowego, istniejący węzeł cieplny, należy przebudować, uwzględniając zwiększone zapotrzebowanie na ciepło dla nowo projektowanej sali gimnastycznej, zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestora sieci.

**Ad. 7.**

Zamawiający nie posiada takiego dokumentu.

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno – Użytkowego, przewiduje się, iż ścieki bytowe docelowo zostaną odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacyjnej przez istniejące przyłącze po nadbudowaniu studni, co należy uwzględnić przy wycenie prac będących przedmiotem niniejszego zamówienia, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnieniami i pozwoleniami.

**Ad. 8.**

Odpowiedź na zapytanie opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postępowania 10.01.2023 r

**Załączniki:**

- kopia projektu budowlano-wykonawczego węzła cieplnego z 2014 r.,
- wyciąg z projektu rozbudowy węzła cieplnego na potrzeby instalacji wentylacji z 2017 r.,
- wyciąg z projektu rozbudowy węzła cieplnego o zasilanie budynku administracyjnego z 2022 r.