

#### STAN ISTNIEJĄCY




- Dach wielospadowy, pokrycie z dachówki bitumicznej na deskowaniu pełnym. Widoczne naprawy papą termozgrzewalną.
  - Kominy ponad dachem tynkowane, malowane, czapy betonowe (miejscowe wykruszenia betonu w czapach, złuszczenia tynku i malatury)
  - Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.
  - Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, przy kominach obróbki z papy.
- Stan techniczny pokrycia jest lichy.

#### ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT

- Rozebranie istniejącego pokrycia, rozebranie deskowania, rozebranie obróbek blacharskich, rozebranie istniejącej instalacji odgromowej
- Demontaż wyłazu dekarckiego,
- Wzmocnienia, wymiany elementów więźby dachowej (krokwie, murlaty),
- Wykonanie nowego pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę na folii dekarckiej, na kontralatach i na łatach, dachówka ceramiczna w kolorze naturalnym
- Ocieplenie wełną mineralną dachu w obrębie 3-go piętra
- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej, blachę w koszach układać na deskowaniu i papie
- Montaż rynien i rur spustowych z blachy tytanowo cynkowej rynny półokrągłe Ø150mm (na przybudówce rynny Ø100mm), rury spustowe Ø120mm (na przybudówce rury Ø80mm),
- Wymiana okien połaciowych w pomieszczeniach mansardowych na 3 piętrze (90cmx110cm -2 szt.)
- Montaż okienek kominarskich przy kominach (45x75cm - 3 szt.)
- Montaż ław kominarskich (systemowa ława stalowa, kratowa o długości 145cm, 100cm, 100cm.)
- Wymiana czap i tynków na kominach ponad dachem (nowe tynki wykonać jako cementowo wapienne kat.III, miejscowe naprawy tynków na ogniomurach, malowanie tynków na kominach i ogniomurach farbą w kolorze elewacji.
- Montaż plotków przeciwśnieżnych
- Plotki przeciwśnieżne montować w odległości 25 cm od linii okapu (projektuje się plotki systemowe w kolorze dachówki)
- Montaż instalacji odgromowej

#### LEGENDA

- ~~~~~ plotek przeciwśnieżny
- OR rura spustowa Ø 120mm
- OR rura spustowa Ø 80mm
- ~~~~~ ocieplenie wełną mineralną gr. 15cm.



zestawienie powierzchni [m²]				okienka wyłazowe 45x75cm (kominarskie) [szt.]	akcesoria dekarckie plotki przeciwśnież ne [m]	akcesoria ławy kominarskie [szt.]	okna połaciowe 90x110cm [szt.]	tynki zewnętrzne ponad dachem [m²]	
połacie	pokrycie dachówką karpiówką dach główny	ocieplenie dachu wełną mineralną	pokrycie blachą tytanowo cynkową					na kominach	na ścianach i attykach
połacie a	99,10	38,20	-----	-----	12	-----	-----	-----	-----
połacie b	99,65	38,20	-----	2	12	2	2	-----	-----
połacie c	54,50	-----	-----	1	12,50	1	-----	-----	-----
połacie d	18,15	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
połacie e	18,40	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
połacie 1*	-----	-----	34,65	-----	-----	-----	-----	-----	-----
połacie 2*	-----	-----	9,30	-----	-----	-----	-----	-----	-----
komin nr 1	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3,24	-----
komin nr 2	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2,90	-----
komin nr 3	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	5,16	-----
ściany zewnętrzne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3,00
attyki	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	17,20
razem:	289,80	76,40	43,95	3	36,50	3	2	11,30	20,20

58-304 Wałbrzych ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com
DATA	30-09-2023	INWESTOR	Powiat Wałbrzyski Aleja Wyzwolenia 20-24 58-300 Wałbrzych	
STADIUM	P A B	TEMAT	Odnowienie zabytкового budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siedle	
SKALA	1:100	TYTUL RYSUNKU	Rzut dachu	
NR RYSUNKU	8	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska	
		NR UPRAWNIEN	UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01	