

LEGENDA:

- CSP — Centrala systemu sygnalizacji pozaru POLON 4900
- L3/24 — Numer elementu na linii / Numer linii
- Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001
- Optyczna czujka dymu DOR-4046
- Czujka jonizacyjna dymu DIO-4046
- Czujka temperatury TUN-4046
- Adapter linii bocznej ADC-4001
- Czujka liniowa typu SITP WP-02
- Czujka zasysajaca dym z szybu windowego
- przewody bezhalogenowe o odpornosci ogniowej 90 C; 4*2,5 mm²; skrętka 8*2*0,6 mm² to jest projektowane
- Przewód teletechniczny YnTKSYekw 1x2x0,8
- Przewód teletechniczny YnTKSYekw 2x2x0,8
- Przewód teletechniczny YnTKSYekw 3x2x0,8
- Przewód teletechniczny HTKSHekw PH90 2x2x1

Wytyczne montazowe

- W ciagach poziomych na ścianach, sufitach, w kanałach kablowych przewody układać w rurkach osłonowych PCV.
- Przepusty kablowe w ścianach, w stropach stanowiących oddzielenia pożarowe o średnicy powyżej 40 mm zabezpieczać pożarowo. Zabezpieczone przepusty oznaczyć.
- Urządzenia systemu montować zgodnie z zalecaniami - instrukcje producenta.
- Przed wykonaniem zgłosić ewentualnie uwagi do projektanta.

BIURO PROJEKTÓW ul. Gwarna 3/1, 59–220 Legnica		
Obiekt:	Urząd Miasta w Legnicy plac Słowiański 8	Branża: budowlana
Temat rys:	Czujka zasysajaca w szybach windowych–schemat jednokreskowy	Skala: 1:
Projektował:	mgr inż. Andrzej Jasiński	Data: 09–2017
Podpis		Rys. nr: 1–E