



---

Gdynia, 20.07.2021 r.

## **ZAPYTANIA XVII**

**Dotyczy:** postępowania nr 25/ZP/21 na: „Budowa Budynku Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych”.

### **ZAPYTANIA DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Proszę o podanie jakiego typu czytniki oraz kontrolery (DDS Thor) są zainstalowane w istniejącym systemie KD Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

W istniejącym systemie KD Zamawiającego są zainstalowane:

-kontrolery (DDS Thor) TPL4D4, TPL 4/N oraz Kontroler OPEN,

-czytniki HID multiCLASS SE RP15 oraz HID proxpoint PL4S.

Każdy kontroler musi być wyposażony w pamięć dla 10000 użytkowników.

Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia.