



# STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański, tel. (0-58) 773 12 12, 58 683 49 99 fax (0-58) 683 48 99  
e-mail [sekretariat@powiat-gdanski.pl](mailto:sekretariat@powiat-gdanski.pl), [www.powiat-gdanski.pl](http://www.powiat-gdanski.pl)

Znak sprawy: **ZP.272.20.2023.TP**

Pruszcz Gdański, dn. 03.07.2023 r.

## **strona internetowa prowadzonego postępowania**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny - Ulkowy - Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo - Graniczna Wieś - Pawłowo w msc. Pawłowo”.

Zamawiający – Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) informuje, że w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp wpłynęły pytania dot. w/w postępowania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie 10:**

Zwracam się z wnioskiem o informację czy Zamawiający będzie pobierał opłatę za zajęcie pasa drogowego?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego od Wykonawcy robót budowlanych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

### **Pytanie 11:**

Zwracam się z wnioskiem o modyfikację zapisów wzoru umowy paragraf 14 pkt. 8 z:

Każda ze stron może zażądać waloryzacji wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 w przypadku, w którym ceny produkcji budowlano-montażowej publikowane przez Główny Urząd Statystyczny na <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/> wzrosną lub spadną narastająco o więcej niż 10% w stosunku do wskaźnika aktualnego (dostępnego) w chwili podpisania umowy. na następujący:

Każda ze stron może zażądać waloryzacji wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 w przypadku, w którym ceny produkcji budowlano-montażowej publikowane przez Główny Urząd Statystyczny na <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/> wzrosną lub spadną narastająco o więcej niż 8% w stosunku do wskaźnika aktualnego (dostępnego) w chwili podpisania umowy.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zapisy umowy pozostają bez zmian.

### **Pytanie 12:**

Zwracam się z wnioskiem o informację w jaki sposób Zamawiający będzie egzekwował spełnienie postawionego we wzorze umowy paragraf 4 pkt. 19.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, iż zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. k) wzoru umowy, za nie dochowanie obowiązku, o którym mowa w §4 pkt. 19 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

**Pytanie 13:**

Zwracam się z wnioskiem o informację czy Zamawiający dysponuje przedmiarem robót z podziałem na odcinki dla zadania nr 4 i 5 z uwagi na wymóg podania cen za każdy etap w formularzu ofertowym? Pozwoliłoby to uniknąć ewentualnych pomyłek w przygotowaniu wycen przez Wykonawców i ewentualnym zaistnieniu możliwych różnic między wyceną etapów przez Wykonawców.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dysponuje wyłącznie przedmiarem łącznie dla zadań 4 i 5. Podział zakresu na etapy został określony w dokumentacji projektowej.

**Pytanie 14:**

Czy do wykonania pobocza w zamian kruszywa 0/31,5mm C90/3 można użyć mieszanki optymalnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż pobocza należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, tj. z kruszywa 0/31,5mm C90/3.

**Pytanie 15:**

Czy materiał z rozbiórki po uprzednich badaniach może zostać wbudowany w konstrukcję drogi?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje iż, materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wbudowania należy wywieźć i zutylizować na koszt Wykonawcy. Materiały z rozbiórek będące własnością Zamawiającego i/lub właścicieli przyległych posesji, nadające się do ponownego wbudowania należy zwrócić do właścicieli. Grunty z wykopów nadające się do ponownego wbudowania można wbudować w dolne warstwy projektowanych konstrukcji nawierzchni (nasypy wyrównujące, warstwy ulepszonego podłoża, wzmocnienie podłoża) po przedstawieniu badań oraz akceptacji Inspektora Nadzoru.

**Pytanie 16:**

Prosimy o jasne sformułowanie zakresu robót dotyczących pozycji 76 przedmiaru dotyczący zadania nr 4 i 5 – „Oczyszczenie istniejących przepustów wraz z wyprofilowaniem wlotów i wylotów, oraz remontem polegającym na naprawie lub wymianie uszkodzonych elementów będących w złym stanie technicznym – 4 kpl”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zakres robót ujęty w pozycji nr 76 przedmiaru przedstawiono w opisie dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej dla tej pozycji.

**Pytanie 17:**

Jednocześnie z uwagi na trwający sezon urlopowy oraz z uwagi na prowadzoną aktualizację cen materiałów dla niniejszego postępowania Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 14.07.2023 r. do godz. 9:00.

**Pytanie 18:**

Dotyczy odcinka nr 3:

Proszę o potwierdzenie, że dla konstrukcji nawierzchni drogowej powiatowej TYP 3 należy przyjąć konstrukcję zgodnie z rys. 4 Przekroje konstrukcyjne skala 1:20.

**Odpowiedź:**

Dla przebudowy drogi powiatowej nr 2220G Różyny - Ulkowy - Rębielcz w miejscowości Ulkowy w km lokalnym 0+020 - 0+280 konstrukcja nr 3 stanowi konstrukcję poszerzenia jezdni względem istniejącej przebiegu jezdni asfaltowej do parametrów drogi przyjętej klasy.

Katarzyna Tarkowska

Inspektor ds. zamówień publicznych

tel. (58) 773 12 55

e-mail: zamowienia@powiat-gdanski.pl

**Pytanie 19:**

Dotyczy odcinka 4-5:

Proszę o wskazanie na planach sytuacyjnych bądź kilometraża ogrodzenia do przestawienia oraz podania materiałów z jakiego jest wykonanie ogrodzenie.

**Odpowiedź:**

Kilometraż ogrodzeń do przestawienia zawarto w opisie na stronie 15 i 16. Na planach sytuacyjnych wskazano i opisano na rysunkach nr 2, 4 i 5. Istniejące ogrodzenia są wykonane ze słupków stalowych oraz pręseł z elementów z profili stalowych oraz siatki ogrodzeniowej.

**Pytanie 20:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dołączył do SWZ całą dokumentację niezbędną do realizacji niniejszego zamówienia.

**Pytanie 21:**

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza że posiada wszelkie dokumenty formalne niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.

**Pytanie 22:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż cena oferty będzie ryczałtem. W związku z tym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty w tym m.in.: koszty związane z koniecznością przebudowy niezinventaryzowanych bądź błędnie zinventaryzowanych instalacji podziemnych. Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o okres utrudnienia, bądź wstrzymania robót drogowych.

**Pytanie 23:**

Proszę o podanie okresu pielęgnacji dla zieleni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wymaga trwałości zieleni przez okres trwania gwarancji.

**Pytanie 24:**

Proszę o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.

**Odpowiedź:**

Okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego wynosi 12 m-cy.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia **14 lipca 2023 r. do godz. 09:00**.

**STAROSTA**

**Marian Cichon**  
**/podpisane elektronicznie/**