

PYTANIA 1

Odpowiedź na pytanie zadane przez jednego z potencjalnych Wykonawców dotyczące przetargu:
Modernizacja i przebudowa magistral wodociągowych w ul. Dojazdowej, Nowomiejskiej i Wyszyńskiego we Włocławku, Nr ref.: 281.29.2020.

Działając zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o informację czy:

- rękaw z tkaniny z włókna szklanego typu ECR;

- żywica winyloestrowa bezstyrenowa;

muszą posiadać atest higieniczny dopuszczający do stosowania w kontakcie z wodą pitną?

Odpowiedź

Wszystkie materiały, które mają zostać użyte do renowacji magistral wodociągowych muszą posiadać atest higieniczny wydany przez PZH dopuszczający do stosowania w kontakcie z wodą pitną.

Wymagania odnośnie rękawa z włókna szklanego typu ECR zostały szczegółowo opisane w pkt. 2.4 ppkt.1 PFU (TOM III SIWZ).

Włocławek 05.06.2020 r.