

Zestawienie pomieszczeń										
Kondygnacja	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pp [m2]	Pu[m2]	kubatura [m3]	H pom. [cm]	Nawiew	Wywiew	Krotność wymian	Uwagi
PIWNICA										
	0.1.	wiatrołap	5,8	6,1	15,372	2,52	-----	-----		w entylacja grawitacyjna
	0.2.	komunikacja	9,6	9,9	24,948	2,52	-----	-----		w entylacja grawitacyjna
	0.3.	pom.techniczne	45,3	45,3	114,156	2,52	-----	-----		w entylacja grawitacyjna
	0.4.	komunikacja	22,1	22,1	55,692	2,52	-----	-----		w entylacja grawitacyjna
	0.5.	pom.gospodarcze	2,9	2,9	7,308	2,52	-----	-----		w entylacja grawitacyjna
	0.6.	pom.socjalne	9,2	9,2	23,184	2,52	-----	-----		w entylacja grawitacyjna
	0.7.	pom.gospodarcze	6,5	6,5	16,38	2,52	-----	-----		w entylacja grawitacyjna
	0.10.	pom.magazy nowe	11,6	11,8	29,736	2,52	-----	-----		w entylacja grawitacyjna
	0.11.	pom.magazy nowe	13,4	13,4	33,768	2,52	-----	-----		w entylacja grawitacyjna
	0.12.	pom.magazy nowe	13,4	13,7	34,524	2,52	-----	-----		w entylacja grawitacyjna
			139,8 m²	140,9 m²						
PARTER										
	1.1.	komunikacja	45	45	144	3,2	200 m3/h mech.	200 m3/h graw it.	0,8 /h	nawiew mechaniczny, w wywiew grawitacyjny do pom. 1.3 i 1.11
	1.1b.	komunikacja	35,1	35,1	112,32	3,2				
	1.2.	sala dziennego pobytu do 25 dzieci	73,9	73,9	236,48	3,2	500 m3/h mech.	500 m3/h mech.	20 m3/h na 1 dziecko 2,0/h	nawiew mechaniczny, w wywiew mechaniczny
	1.3.	pom.techniczne	5,5	5,5	17,6	3,2	60 m3/h graw it.	60 m3/h mech.	3,4/h	nawiew grawitacyjny z pom. 1.1b, w wywiew mechaniczny
	1.4.	pokój nauczycielski	10	10	32	3,2	50 m3/h mech.	50 m3/h mech.	1,6/h	nawiew mechaniczny, w wywiew mechaniczny
	1.5.	sekretariat	8,1	8,1	25,92	3,2	50 m3/h mech.	50 m3/h mech.	1,9/h	nawiew mechaniczny, w wywiew mechaniczny
	1.6.	gab.dyrektora	8,3	8,3	26,56	3,2	50 m3/h mech.	50 m3/h mech.	1,9/h	nawiew mechaniczny, w wywiew mechaniczny
	1.7.	aneks kuchenny	26,5	26,5	84,8	3,2	160 m3/h mech.	160 m3/h graw it.	2,0 /h	nawiew mechaniczny, w wywiew grawitacyjny do pom. 1.9
	1.8.	sala dziennego pobytu do 25 dzieci	68,7	68,7	219,84	3,2	500 m3/h mech.	500 m3/h mech.	20 m3/h na 1 dziecko 2,3/h	nawiew mechaniczny, w wywiew mechaniczny
	1.9.	zmywalnia	5	5	16	3,2	160 m3/h graw it.	160 m3/h mech.	10/h	nawiew grawitacyjny z pom. 1.7, w wywiew mechaniczny wentylator indywidualny
	1.10	szatnia	27,7	27,7	88,64	3,2	360 m3/h mech.	360 m3/h mech.	4/h	nawiew mechaniczny, w wywiew mechaniczny
	1.11.	łazienka	18,4	18,4	58,88	3,2	200 m3/h graw it.	200 m3/h mech.	3,4/h	nawiew grawitacyjny z pom. 1.1, w wywiew mechaniczny wentylator indywidualny
	1.12.	wiatrołap	2,1	2,1	6,72	3,2	-----	-----		w entylacja grawitacyjna
	1.13.	wiatrołap	2,2	2,2	7,04	3,2	-----	-----		w entylacja grawitacyjna
			336,5 m²	336,5 m²						
PODDASZE										
	2.1.	komunikacja	16,5	16,5	57,75	3,5	80 m3/h mech.	80 m3/h graw it.	1,3/h	nawiew mechaniczny, w wywiew grawitacyjny do pom. 2.2 i 2.9
	2.2.	pom.gosp.	6,2	1,9	4,37	2,3	20 m3/h graw it.	20 m3/h mech.	4,5/h	nawiew grawitacyjny z pom. 2.1, w wywiew mechaniczny
	2.3.	magazy n podręczny	9,1	2,5	5,75	2,3	20 m3/h graw it.	20 m3/h mech.	3,3/h	nawiew grawitacyjny z pom. 2.1, w wywiew mechaniczny
	2.4.	magazy n podręczny	15,1	4,4	10,12	2,3	30 m3/h graw it.	30 m3/h mech.	3,0/h	nawiew grawitacyjny z pom. 2.1, w wywiew mechaniczny
	2.5.	sala dziennego pobytu do 25 dzieci	91,4	79,4	214,38	2,7	500 m3/h mech.	500 m3/h mech.	20 m3/h na 1 dziecko 2,3/h	nawiew mechaniczny, w wywiew mechaniczny
	2.6.	korytarz	19,1	19,1	51,57	2,7	250 m3/h mech.	250 m3/h graw it.	4,8/h	nawiew mechaniczny, w wywiew grawitacyjny do pom. 2.3, 2.4, 2.7
	2.7.	łazienka	18,9	16,9	45,63	2,7	200 m3/h graw it.	200 m3/h mech.	4,4/h	nawiew grawitacyjny z pom. 2.6, w wywiew mechaniczny wentylator indywidualny
	2.8.	sala zajęć dodatkowych	42,5	37,9	102,33	2,7	200 m3/h mech.	200 m3/h mech.	20 m3/h na 1 dziecko 2,0/h	nawiew mechaniczny, w wywiew mechaniczny
	2.9.	wc	7,7	7,7	20,79	2,7	60 m3/h graw it.	60 m3/h mech.	3,0/h	nawiew grawitacyjny z pom. 2.1, w wywiew mechaniczny wentylator indywidualny
	2.9.a	wc	3,3	3,3	8,91	2,7	50 m3/h graw it.	50 m3/h mech.	5,6/h	nawiew grawitacyjny z pom. 2.10, w wywiew mechaniczny wentylator indywidualny
	2.10.	sala dziennego pobytu do 18 dzieci	64,1	55,9	150,93	2,7	450 m3/h mech.	400 m3/h mech. 50 m3/h graw it.	20 m3/h na 1 dziecko 2,6/h	nawiew mechaniczny, w wywiew 50 m3/h graw it do pom. 2.9a
			292,4 m²	242,4 m²		Razem C.W.	3400 m3/h	2840 m3/h		