

WYJAŚNIENIA NR 1 do SWZ ZP/55/2021
zapytania ofertowego
na:

Remont ogrodzenia na terenie GOŚ „Dębogórze”

Na podstawie art. 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający wyjaśnia treść SWZ ZP/55/2021, jak niżej:

Pytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie stopy z betonu towarowego na miejscu? Stopa prefabrykowana osadzona w luźnym gruncie będzie podatna na odchylenia od pionu - tylko zastosowania betonowania na miejscu zapewni należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszcza się wykonanie podmurówki ogrodzenia jako żelbetowej, betonowanej na miejscu. Należy zachować wymaganą głębokość posadowienia podmurówki i minimalne zbrojenie prętami ze stali zbrojeniowej.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SWZ ZP/55/2021.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugała