

WIR.271.2.11.2.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej - dostosowania Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domku Pastora” w Łomży ul. Krzywe Koło 1 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego” nr sprawy: WIR.271.2.11.2022

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp”, wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie nr 1:

Czy kuchnia ma służyć tylko na potrzeby cateringu?

Czy inwestor posiada zgodę Sanepidu na lokalizację pomieszczeń stałej pracy poniżej poziomu terenu?

Czy inwestor przewiduje że w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt będzie przebywało mniej niż 10 osób, iż zakłada tylko jedną wspólną toaletę?

Na ile osób planowana jest sala ślubów? Jeżeli sala ślubów jest przeznaczona dla więcej niż 50 osób powinna mieć przynajmniej dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzące przez komunikację ogólną.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia, iż kuchnia nie będzie wykorzystywana na potrzeby cateringu, Zamawiający przewiduje natomiast dostosowanie kuchni na pomieszczenie socjalne. Pomieszczenia znajdujące się poniżej poziomu terenu tj. w piwnicy budynku „Domku Pastora” nie zostaną dostosowane do stałej pracy. Zamawiający przewiduje w piwnicy lokalizację pomieszczeń przeznaczonych na:

- archiwum w pomieszczeniach oznaczonych Nr 16 i 17 na rzucie piwnicy załącznik nr 7b do SWZ,
- salę bankietową w pomieszczeniach oznaczonych Nr 15 i 14 na rzucie piwnicy załącznik nr 7b do SWZ,
- pomieszczenie socjalne w pomieszczeniu oznaczonym Nr 5 na rzucie piwnicy załącznik nr 7b do SWZ.

Zamawiający nie przewiduje, aby w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt przebywało więcej niż 10 osób.

Sala ślubów jest planowana na liczbę osób nie przekraczającą 50 osób. W budynku „Domku Pastora” na poziomie parteru znajdują się dwa wyjścia - wyjście główne od strony ul. Krzywe Koło oraz wyjście zlokalizowane w ścianie szczytowej budynku – elewacja zachodnia.

Powyższe odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ i nie prowadzą do istotnej zmiany treści SWZ, ani zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu ani zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Wyjaśnienia są natomiast wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA