

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „AQUA” Spółka z o.o.**  
siedziba: 12-100 Szczytno ul. Polska 38, NIP 745-000-17-18, kapitał Spółki: 559 400,00 zł  
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000000574  
tel. 0 89 624 22 41

**Usługi Inżynierskie**  
**Maciej Bartosiewicz**  
**Ul. Żołnierska 4/60**  
**11-700 Mragowo**

**Nasz znak:** PWiK-DT/308/      **Szczytno, 05.03.2020r**

**INFORMACJA TECHNICZNA O OCENIE STANU TECHNICZNEGO**  
**sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z**  
**przyłączami zlokalizowanymi na ul Broniewskiego**

W nawiązaniu do wniosku z dnia 21.02.2020 informujemy że PWiK „AQUA” sp. z o.o. nie jest uprawniona przez właściciela sieci wod-kan Gmine Miejską Szczytno do wydawania warunków technicznych na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, możemy jedynie przedstawić aktualny stan techniczny wnioskowanej sieci wraz z przyłączami.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna znajduje się w następującym stanie:

**I. Wodociąg.**

Wodociąg w ulicy Broniewskiego dn 80, materiał żeliwo, w średnim stanie technicznym.

**1. Przyłącza wody.**

Na ul. Broniewskiego znajduje się 45 nieruchomości i do każdej jest doprowadzone przyłącze wody. Przyłącza do budynków na dz. nr 146, 148, 149, prawdopodobnie nie posiadają inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wszystkie przyłącza do wodociągu są wykonane z rur stalowych, obecnie mocno skorodowanych, na których wielokrotnie występowały awarie. Przyłącza włączone są do wodociągu za pomocą opasek i nakładek mocno już pordzewiałych. Zalecamy wymianę przyłączy do granic posesji oraz nawiertek na sieci wodnej, ponieważ w razie awarii przyłącza jesteśmy zmuszeni zakręcać cały wodociąg.

**II. Sieć kanalizacyjna.**

Ścieki są odbierane z ul. Broniewskiego rurociągiem DN200, materiał w większości kamionka. Na sieci zamontowane są 23 włazy. Są to włazy starego typu wymagające wymiany ponieważ ramy wjazdów są już wyrobione i najazd na wjazd w większości powoduje uciążliwe stukanie.

**1. Przyłącza kanalizacji sanitarnej.**

Z 45 nieruchomości na ulicy, 33 budynki mają bezpośrednio przyłącza do sieci kanalizacyjnej, pozostałe 12 budynków przyłączone są do sieci poprzez przyłączenie do przyłączy sąsiada. Skutkuje to



licznymi awariami na przyłączach .Zalecamy wybudowanie przyłączy bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej.

Wykaz działek na których nieruchomości nie są włączone bezpośrednio do kanalizacji tylko poprzez przyłącze sąsiada:

lp	ADRES POSESJI	NR DZIAŁKI
1	Broniewskiego 1	123
2	Broniewskiego 2	168/2
3	Broniewskiego 4	167
4	Broniewskiego 6	165/1
5	Broniewskiego 11	128
6	Broniewskiego 22	157/3
7	Broniewskiego 24	156
8	Broniewskiego 27	138
9	Broniewskiego 27a	139
10	Broniewskiego 31a	143
11	Broniewskiego 36	150
12	Broniewskiego 33a	145

KIEROWNIK  
D/S TECHNICZNYCH  
Cezary Kośnik