

**PZP.262.32.2024.6.RIR**

Olsztyn, 16.09.2024 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **WYMIANA KOTŁA BIOGAZOWEGO NR III W KOTŁOWNI NA TERENIE MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ŁYNA**

Zamawiający, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Oficerska 16a, zgodnie z § 34 ust. 2 i 8 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Spółka z o. o. w Olsztynie, udziela odpowiedzi na pytanie dotyczące treści SIWZ:

Pytanie Wykonawcy:

W zapytaniu jest podany skład biogazu natomiast nie ma informacji o ciśnieniu gazu. czy możemy uzyskać taką informację ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Maksymalne ciśnienie wynosi 5 kPa.