



L.dz. BLZ/2125/2024
BLZ/2126/2024
BLZ/2127/2024
BLZ/2130/2024

Znak sprawy: ZP10/2024/PzN/BLZ

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Dostawa urządzeń do stacji sprężonego powietrza (ogłoszenie o zamówieniu: 2024/BZP 00534123, data publikacji w dniu 07.10.2024 r.).

Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: „Dostawa urządzeń do stacji sprężonego powietrza” wpłynęły zapytania od Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Stosownie do treści art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy nowy osuszacz adsorpcyjny o natężeniu przepływu na wlocie min 640m³/h ma również obsłużyć dwie istniejące maszyny 2 x 75kW o łącznej wydajności 1272m³/h - w opisie zamówienia widnieje informacja o wymianie starego osuszacza na nowy regenerowany na gorąco?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż dostarczony nowy osuszacz przejmie funkcję wymienianego obecnie użytkowanego osuszacza Zamawiającego i ma obsługiwać również dwie istniejące sprężarki, które pozostaną jako zapasowe względem nowej dostarczanej w ramach zamówienia. Sprężarki zawsze pracują zamiennie, nigdy wspólnie.

Pytanie nr 2:

Czy przewiduje się sytuację, gdy nowy kompresor 55kW będzie pracował równocześnie z istniejącymi kompresorami 2 x 75kw - łączna wydajność całego układu oscylować będzie w okolicach 1735m³/h?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie przewiduje się wspólnej pracy urządzeń.



Pytanie nr 3:

Czy przewiduje się usunięcie starego osuszacza adsorpcyjnego i zastąpienie go nowym o wydajności min 640m³/h w miejscu instalacji aktualnie pracującego osuszacza - czy oferta ma obejmować demontaż aktualnie pracującego osuszacza?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż zakres zamówienia nie obejmuje demontażu starego osuszacza tylko dostawienie i podłączenie nowego.

Pytanie nr 4:

Czy oferta ma obejmować dostawę i montaż nowego separatora kondensatu woda/olej?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga podłączenia separatora kondensatu woda/olej. Do tego celu wykorzystane zostanie obecnie użytkowane urządzenie Zamawiającego, które zostało objęte wizją lokalną.

Pytanie nr 5:

Czy możliwe będzie wykonanie otworu w istniejącej sprężarkowni w ścianie łączącej z nową sprężarkownią celem wykonania czerpni powietrza?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, kanał transportujący świeże powietrze z czerpni winien przejść górą, po dachu pomieszczenia istniejącej sprężarkowni.

Pytanie nr 6:

Po czyjej stronie będzie wykonanie przyłączy elektrycznych dla urządzeń z oferty?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż wykonanie przyłączy elektrycznych dla dostarczanych urządzeń po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 7:

Czy dla instalacji elektrycznej do zasilenia urządzeń z oferty mają być przeprowadzone pomiary oraz czy konieczna będzie aktualizacja projektu instalacji elektrycznej?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca winien dostarczyć schematy wykonanej w ramach umowy instalacji elektrycznej i wykonać niezbędne pomiary. Zamawiający nie wymaga aktualizacji posiadanej dokumentacji instalacji elektrycznej.

Pytanie nr 8:

Czy wskazany koszt przeglądów serwisowych w czasie trwania gwarancji nieprzekraczający 25.000,00 zł/netto dotyczy wszystkich urządzeń w tym wkładów separatora woda/olej czy tylko kompresora?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż wskazany koszt przeglądów serwisowych w czasie trwania gwarancji dotyczy wszystkich dostarczonych urządzeń, nie dotyczy wkładów separatora woda/olej – urządzenie nie objęte dostawą.

Pytanie nr 9:

Proszę o informację w jakim trybie będą pracowały urządzenia tzn. ile dni w tygodniu i ile zmian?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, iż urządzenia będą pracowały w trybie dwuzmianowym (16 h/d) w dni robocze (pon. – pt.).

Pytanie nr 9:

Proszę o wydłużenie czasu na złożenie oferty, tj. do 21.10.2024r.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 18.10.2024 r.

Pytanie nr 10:

Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu Oferty.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 18.10.2024 r.

Z poważaniem

PROKURENT

Anna Kowalska

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Pasikowski

Otrzymują:

1.Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mwio_grudziadz

Opracowanie:

Marta Buczkowska, tel. 56 45 04 878