

Starostwo Powiatowe w Chojnicach  
Wydział Geodezji  
ul. Człuchowska 38, 89-600 Chojnice

Chojnice, dn. 15.04.2021 r.

Znak sprawy: GE.6630.91.2021

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**zakończonych w dniu 15.04.2021 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Przedmiot narady:	Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego w Czersku przy ulicy Kościuszki. Działki nr: 2074/1, 379/5 i 394.
Lokalizacja:	Czersk, dz.: 379/5, 394, 2074/1
Wnioskodawca:	PRACOWNIA PROJEKTÓW KLEMENS NORBERT JAŹDŻEWSKI ul. Młyńska 4, 89-600 Chojnice
Przewodniczący:	Andrzej Kaptur
Miejsce narady:	Chojnice
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	08.04.2021 r.

**PODSUMOWANIE NARADY**

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.  
W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji w Chojnicach	Uzgodniono drogą elektroniczną – uwagi w załączniku nr 243/2021 z dn. 12.04.2021 r.	Tomasz Zieliński
2	Orange Polska S. A.	Nie stawiał się (nie wniósł uwag).	
3	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Gazownia w Chojnicach	Uzgodniono drogą elektroniczną – dodatkowe uwagi w załączniku do Protokołu.	Marek Oparka
4	Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach		Jakub Rach
5	SEC Chojnice Sp. z o.o.	Uzgodniono drogą elektroniczną – bez uwag.	Michał Draszanowski
6	PETRUS Sp. z o.o. w Chojnicach	Uzgodniono drogą elektroniczną – bez uwag.	Józef Słomiński
7	UM Chojnice Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Uzgodniono drogą elektroniczną – bez uwag.	Tadeusz Rudnik

8	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku	Nie stawił się (nie wniósł uwag).	Paweł Kempinski
9	ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. RO Bydgoszcz	Nie stawił się (nie wniósł uwag).	Jakub Jaroch
10	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach		
11	NETIA S.A.	Nie stawił się (nie wniósł uwag).	Krzysztof Osiecki

**UWAGA:** Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorącego udział w naradzie w sposób stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnością.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty

Andrzej Kaptur  
Przewodniczący  
narady koordynacyjnej

.....  
Podpis przewodniczącego narady



**POLSKA**

SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  
Oddział Zakład Gazowniczy w Górnym

Chojnice, dn. 15.04.2021

Gazownia w Chojnicach  
Plac Piastowski 27, 89-600 Chojnice  
tel. 52 334 68 60 fax 52 334 68 67  
NIP 523 24 96 411  
KRS 0000374001 REGON 142739519  
**Załącznik do protokołu ZUD**

**Nr: GE.6630.91.2021 z dn.15.04.2021**

dot. **Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu Miejskiego w Czersku przy ulicy Kościuszki.**

1. *Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie, właściwego dla terenu inwestycji, PSG sp z o.o. Oddział w Gdańsku (Gazownia w Chojnicach, ul. Pl. Piastowski 27), na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.[ tel. 052 334 68 64 )*
2. *W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia istniejącej sieci gazowej, należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel.nr 992 lub Gazownię w Chojnicach.  
W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować ciężkim sprzętem .*
3. *W trakcie prowadzenia robót związanych z ww. zadaniem, sieć gazową wraz z wszystkimi jej elementami zabezpieczyć przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu, stanowiącego jej podbudowę i osłonę.  
**Miejsca skrzyżowania projektowanego przyłącza wodociągowego z gazociągami n/c DN100 i dn63 występujące w dokumentacji projektowej odkryć ręcznie i przed zakryciem zgłosić do odbioru w Gazowni w Chojnicach.  
Bezwzględnie zachować min. odl. 0,2 m w miejscu skrzyżowania i 0,5m zbliżenia.  
Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.***
4. *Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640”.*
5. *Wszelkie kolizje z siecią gazową należy rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiązujące normy/przepisy i przed ich zasypaniem zgłosić do sprawdzenia i odbioru technicznego u operatora sieci gazowej.*

KIEROWNIK  
Gazownia w Chojnicach

Marek Oparka

