

WYJAŚNIENIA NR 2 do SIWZ ZP/55/2020 do przetargu nieograniczonego

na:

Budowę przepompowni ścieków „Różana” wraz z rozbiórką budynku istniejącej przepompowni i słupów oświetleniowych na działce nr 59/2, obręb 3 w Rumi

CPV

45231300-8, 45231400-9, 45233220-7, 45111291-4

W związku z pytaniami Wykonawców, na podstawie art. 18, ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym wyjaśniamy treść SIWZ ZP/55/2020, jak niżej:

1. Pytanie Wykonawcy:

W rozdziale II ust. 8 tiret 6 SIWZ Zamawiający wskazuje, że w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca ma obowiązek zagwarantować wykonanie napraw pogwarancyjnych, które będą przedmiotem odrębnej umowy. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie wzoru umowy, na podstawie której miałyby być wykonywane naprawy pogwarancyjne.

Ad.1. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że naprawy pogwarancyjne mogą zostać zlecone w oparciu o zamówienie zewnętrzne, które nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy.

2. Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia, niezależnie od długości udzielonej gwarancji, wynosi (w ślad za Kodeksem cywilnym) odpowiednio 5 lat dla robót budowlanych oraz 2 lata dla dostarczonych i zamontowanych urządzeń.

Ad.2. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że okres rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia, niezależnie od długości udzielonej gwarancji, wynosi (w ślad za Kodeksem cywilnym) odpowiednio 5 lat dla robót budowlanych oraz 2 lata dla dostarczonych i zamontowanych urządzeń.

3. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający uzna warunek udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie przepompowni ścieków o wydajności eksploatacyjnej nie mniejszej niż 250 m³/h?

Ad.3. Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę.

4. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający posiada projekt iniekcyjnego wzmocnienia gruntu jetgrouting, czy takowy projekt Wykonawca ma wykonać we własnym zakresie, co będzie podstawą do wykonania powyższych prac?

Ad.4. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na mnogość technik wykonywania iniekcji strumieniowej w gruncie (sprzęt, mieszanki), których wybór rzutuje na końcowy efekt, projektant definiuje jedynie wymagania będące, konsekwencją zastosowania sposobu wzmocnienia gruntu. Tym samym Wykonawca opracowuje plan (projekt) iniekcji samodzielnie.

5. Pytanie Wykonawcy:

W przedmiarze załączonym do dokumentacji projektowej brak jest pozycji związanych z rozbiórką istniejącej nawierzchni. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe prace są w zakresie zadania.

Ad.5. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że rozbiórka istniejącej nawierzchni jest w zakresie zadania.

6. Pytanie Wykonawcy:

W instrukcji rozruchu zapisano: cyt.: "Przepompownia zostanie wyposażona w 3 pompy zatapialne o mocy 45 kW każda. W dnie zbiornika wykonane zostaną skosy ograniczające gromadzenie się zanieczyszczeń w zbiorniku. Zaprojektowano pompy typu NP z wirnikiem półotwartym o podwyższonej sprawności i odpornym na zatykanie." Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp przywołanych w instrukcji rozruchu - jak w powyższym cytacie?

Ad.6. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące agregatów pompowych zostały szczegółowo opisane w projekcie wykonawczym w punkcie 5.2 w udostępnionej dokumentacji projektowej.

7. Pytanie Wykonawcy

Proszę o podanie wielkości roślin do nasadzeń.

Ad.7. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający określa następujące wysokość roślin do nasadzenia:

- cis pośredni "Hicksii" - 40 - 60 cm
- cis pośredni "Oliwka" - 40 - 60 cm
- żywotnik olbrzymi Kórnik III - 40 - 60 cm
- perukowiec podolski - 120 - 140 cm

8. Pytanie Wykonawcy

Czy rośliny mają zostać oddzielone od trawnika, np. obrzeżem iczy należy zastosować pod rośliny agrowłókninę i korę na wykończenie?

Ad.8. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że rośliny mają zostać oddzielone od trawnika oraz, że należy zastosować agrowłókninę i korę.


9. Pytanie Wykonawcy

W jakim okresie obowiązuje Wykonawcę pielęgnacja zieleni?

Ad.9. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że pielęgnacja zieleni obowiązuje przez okres gwarancji udzielonej na wykonane roboty budowlane.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/55/2020.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugała