



PĘTLE (OBIEGI)  
GRZEWOCZE

PRZYŁĄCZA OBIEGÓW  
GRZEWOCZYCH (WG  
RYS 9)

PARAMETRY PRACY INSTALACJI 42/33°C  
ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA OBLICZENIOWE Q= 6,90 kW,  
WYDAJNOŚĆ OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO q= 7,6 kW

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM NR 9

OBIEKT:	Budynek świetlicy sportowo-rekreacyjnej		
LOKALIZACJA:	dz. nr 652/1 i 652/2; arkusz 11, obręb Kiekrz		
INWESTOR:	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji ul. Jana Spychalskiego 34 62-553 Poznań		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jerzy Kaczkowski	142/PW/93	NR RYS.:  <b>8</b>
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Zbigniew Kaczkowski, WKP/JS/0246/15		
BRANŻA: SANTARIANA	INSTALACJA OGRZEWANIA PĘTLE GRZEWOCZE		
	DATA:	grudzień 2022	
	SKALA:	1:100	