

A. Gwarynska
04.03.2022

2022 -03- 03

GM
paw

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „AQUA” Spółka z o.o.
siedziba: 12-100 Szczytno ul. Polska 38, NIP 745-000-17-18, kapitał Spółki: 559 400,00 zł
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000000574
tel. 0 89 624 22 41

Urząd Miejski w Szczytnie
ul. Sienkiewicza 1, Szczytno

3245/2022/DK

Wpłynęło dn. 03-03-2022

Przyjęto przez:

Angelika Szmagiel



03V005177

MINA MIEJSKA SZCZYTNO
UL. H. SIENKIEWICZA 1
12-100 SZCZYTNO

Nasz znak: PWiK-DT/ 337 /22 Szczytno, 02.02.2022r

WARUNKI TECHNICZNE NR 12/2022

przyłączenia do sieci wodociągowej, małej architektury
Tężnia solankowa na dz.nr 193/22, obręb 1 ul. Pasymska
msc. Szczytno

Na podstawie § 19.1. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała Nr XXXIV/251/2021 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2021r.) oraz w związku z wnioskiem z dnia 28.02.2022 r., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Aqua” Sp. z o.o. w Szczytnie informuje, że przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do nieruchomości ,należy projektować według następujących zasad:

I. Miejsce włączenia przyłącza wodociągowego :

1. Miejsce włączenia przyłącza wody – sieć wodociągowa DN200 dz. nr 193/22 obręb 1 , ul. Pasymska
 - projektować przyłączy wodociągowe z rur PE PN10.
 - odcinek przyłącza pod całą szerokością ławy fundamentowej aż do poziomu parteru (gdy brak podpiwniczenia) projektować w rurze osłonowej ciągłej z PE. Miejsce połączenia rur oraz w/w odcinek zgłosić do odbioru przed zasypaniem.
 - projektować przyłączy wodociągowe z rur PE PN10.
 - wodomierz projektować w studzienice wodomierzowej DN 315 lub większej
 - lokalizację zestawu wodomierzowego uzgodnić w PWiK „Aqua” Sp. z o.o. w Szczytnie.
 - za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci
 - inwestor jest zobowiązany przygotować podejście wodomierzowe.
 - wodomierz dostarcza i montuje PWiK „AQUA” sp. z o.o.
2. Źródło uliczny włączyć do projektowanego przyłącza wody do Tężni za pomocą trójnika z zasuwą.
3. Odprowadzenie wody bezpowrotnie zużytej ze źródła ,projektować do studni chłonnej lub sieci kanalizacji deszczowej DN250 w dz.nr 193/22

Caray Karol

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Budowa przyłączy wod.-kan. w oparciu o przepisy;
- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
2. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający własność nieruchomości (do wglądu).

UWAGI DODATKOWE:

1. Odbiorowi końcowemu przyłącza podlegają wyłącznie w wykopie otwartym przed zasypaniem.

2. Na 7 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić PWiK „Aqua” sp. z o.o. o planowanym terminie rozpoczęcia robót.

Zasady użytkowania i eksploatacji przyłączy wod-kan określone są w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Szczytno” dostępnym w Biurze PWiK „Aqua” Sp. z o.o. w Szczytnie oraz stronie internetowej [-www.pwikaqua.com](http://www.pwikaqua.com).

W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Kośnik Cezary pok. nr 2 tel. 519 164 268, Robert Nowacki pok. nr 1 tel. 503 031 562.

Warunki są ważne 2 lata.

Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia

KIEROWNIK
D/S TECHNICZNYCH
Cezary Kośnik