



Legenda	
Symbol	Opis
	Szafa wisząca RACK 19", RG/11
ZK	Złącze kablowe - istniejące, ZK, 1
RG	Rozdzielniczka główna, RG, 2
K	Puszka łączeniowa, 400V, n/t, IP44, K, klimatyzacja, 4
CW	Puszka łączeniowa, 400V, n/t, IP44, CW, centrala wentylacyjna, 4
	Gniazdo 1xL+N+PE, 230V, p/t, IP20, lodówka, 4b
	Gniazdo 1xL+N+PE, 230V, p/t, IP20, podgrzewacz wody, 4c
	Gniazdo 1xL+N+PE, 230V, p/t, IP20, zmywarka, 4d
	Gniazdo 1xL+N+PE, 230V, p/t, IP20, 5
	Gniazdo 1xL+N+PE, 230V, p/t, IP44, 5
nad blatem	Gniazdo 1xL+N+PE, 230V, p/t, IP20, 2szt., 5a
	Kontrola czasu pracy, 7
PEL1	Puszka podłogowa floorbox, PEL1, punkt elektryczno logiczny, 7 Gniazdo 1xL+N+PE 8szt. Gniazdo RJ45 kat. 6a 4szt.
PEL2	Puszka podłogowa floorbox, PEL2, punkt elektryczno logiczny, 7a Gniazdo 1xL+N+PE 6szt. Gniazdo RJ45 kat. 6a 4szt.
PEL3	Puszka ścienna, PEL3, punkt elektryczno logiczny, 7b Gniazdo 1xL+N+PE 2szt. Gniazdo RJ45 kat. 6a 2szt.
	Przepust teletechniczny, 75, 8

PRACOWNIA PROJEKTOWA "GOYA" Sławomir Gierliński ul. Leśna 1A/16 62-023 Robakowo e-mail: biuro@gierlinski.pl tel. 502 669 992					
inwestor:	Miasto i Gmina Kórnik pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik				
obiekt:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na biurową (usługi administracji publicznej) Kórnik, ul. Wodna 4, dz. nr ewid. 680/3, gmina Kórnik				
branża:	Elektryczna				skala:
temat rysunku:	INSTALACJE GNIAZD – RZUT PARTERU				1:100
	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	data:	podpis:	nr rysunku:
Projektował:	MGR INŻ. MICHAŁ SZAFRAŃSKI	WKP/0187/P00E/11	07.2023		E-02
Sprawdził:	MGR INŻ. PAWEŁ SZAFRAŃSKI	WKP/0193/P00E/13			