

ERZ-EZP.271.26.2023.AK.3524
(platforma)

Gdynia, 10.08.2023r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **utrzymanie instalacji oświetleniowych oraz imprez plenerowych w Gdyni**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości przekraczającej progi unijne

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.07.2023r. oraz opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 19.07.2023r. pod numerem 2023/S 137-438080

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni (Zamawiający), działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710, ze zm.), przekazuje treść pytań i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ

Pytanie nr 1

Prośba o doprecyzowanie, jaką wysokość mają słupy oświetleniowe, wchodzące w zakres konserwacji?

Odpowiedź nr 1

W zakres konserwacji wchodzi słupy o wysokości od 4m do 18m

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO REFERATU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marek Kamiński