



OR.271.26.2024

Głogów Małopolski 2024-09-20

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy: Remont boisk sportowych Orlik w Głogowie Małopolskim i Przewrotnem (OR.271.26.2024);

Zamawiający działając na podstawie 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) przesyła wyjaśnienia do pytań przesłanych przez Wykonawcę

Pytanie nr 1

W odpowiedzi udzielonej w dniu 17.09.2024 na pytanie nr 1 prawdopodobnie nastąpiła pomyłka pisarska, ponieważ granulat SBR nie występuje z recyklingu. Ponadto zwracamy uwagę, że granulat SBR został wycofany z użycia, z uwagi na jego szkodliwe działanie. Granulat ten jest brudzący i wydziela bardzo nieprzyjemny zapach. Obecnie do zasypu sztucznej trawy wykorzystuje się granulat gumowy EPDM z recyklingu. Granulat ten nie jest szkodliwy, nie wydziela nieprzyjemnego zapachu oraz nie brudzi. Jest to najbardziej popularny w Polsce granulat i większość boisk zasypuje się granulem gumowym EPDM z recyklingu.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że sztuczna trawa na Orliku ma być zasypana granulem EPDM z recyklingu czarnym lub szarym.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską w wyjaśnieniach do treści SWZ z dnia 17.09.2024 r. i wyjaśnia, iż sztuczna trawa na Orliku w Głogowie Małopolskim ma być wypełniona granulem EPDM z recyklingu kolor czarny lub szary.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert upływa w **dniu 01.10.2024 r. o godz. 10:00**

Z up. Burmistrza

(-)

Mirosław Osetek

Z-ca Burmistrza

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)