

PT/KW/1973/21

22.02.2021 r.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Sp. z o.o.**

ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk

Dotyczy: uzgodnienia zmian do Projektu Budowlanego uzg. nr 82/2020 w zakresie zwiększenia średnicy wodomierza głównego na potrzeby przyłącza wodociągowego do kontenerowego węzła ciepłego dla budynków 16-24 przy ul. Poniatowskiego w Słupsku.

W odpowiedzi na Państwa pismo uprzejmie informujemy, że opiniujemy pozytywnie przedstawioną zmianę w zakresie zwiększenia średnicy wodomierza ze średnicy dn 15mm na średnicę dn 20mm projektowanego dla potrzeb kontenerowego węzła ciepłego dla budynków 16-24 przy ul. Poniatowskiego w Słupsku.

Podejście wodomierzowe przygotować wraz z konsolą pod wodomierz Dn20 L=190mm.

Zapisy zawarte w uzgodnieniu nr 82/2020 z dnia 17.12.2020r. są nadal aktualne.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
KIEROWNIK
Działu Planowania i Rozwoju Infrastruktury
inż. Remigiusz Łyszyk

Otrzymują:

1. Adresat
2. PE a/a
3. PT a/a