



PRACOWNIA PROJEKTOWA
P.U-H. „B.M.” Beata Zięty
11-500 Wilkasy, ul. Różana 4
tel. 608392481

Kętrzyn, 09.01.2023 r..

Gmina Barciany
Ul. Szkolna 3
11-400 Kętrzyn

Dotyczy: Projekt **SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI SKANDAWA I FRĄCZKOWO**

Ze względu na wykonanie ponownych obliczeń kanalizacji tłocznej na trasie Skandawa-Frączkowo istnieje konieczność zwiększenia średnicy kanalizacji tłocznej z DN 90 na DN 110. Z powodu dużych strat na przesyle, pompy w przepompowni nie będą w stanie przetłoczyć ścieków do oczyszczalni ścieków w msc. Frączkowo. Dlatego należy zwiększyć średnicę kanalizacji tłocznej na DN 110mm co umożliwi poprawną pracę całej sieci.

Z poważaniem

mgr inż. Beata Zięty