



# STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDAŃSKIM

ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański, tel. (0-58) 773 12 12, 58 683 49 99 fax (0-58) 683 48 99  
e-mail [sekretariat@powiat-gdanski.pl](mailto:sekretariat@powiat-gdanski.pl), [www.powiat-gdanski.pl](http://www.powiat-gdanski.pl)

Znak sprawy: **ZP.272.11.2022.TP**

Pruszcz Gdański, dn. 08.06.2022 r.

## **strona internetowa Zamawiającego**

dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego”

Zamawiający – Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) informuje, że **w terminie**, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp wpłynęły pytania dot. w/w postępowania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie 1:**

Rościszewo:

- proszę określić liczbę słupów i sygnalizatorów (rozbieżność między schematem a opisem)
- proszę określić wysokość słupów (rozbieżność między schematem a opisem)
- proszę podać parametry projektowanych sygnalizatorów

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż:

- zaprojektowano 4 szt. słupów o wysokości 4,0m, gdzie na każdym należy zabudować sygnalizator - semafor 2 komorowy.
- należy zastosować słupy wysokości 4,0m zabudowane na fundamencie FBw 120.
- należy zastosować semafor 2 komorowy o wysokości 410mm, szerokości 180 i głębokości 290mm z odstępstwem do 30mm. Semafor musi posiadać kolor światła czerwony / zielony.

### **Pytanie 2:**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów o grubości ścianki 3mm?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza słupy o grubości ścianki 3 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym jako powłoka cynkowa nanoszona zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.

### **Pytanie 3:**

Czy projektowane oprawy doświetlające przejścia dla pieszych mają być malowane?

### **Odpowiedź:**

Projektowane oprawy zostają w kolorystyce producenta - nie ma wymogu malowania.

### **Pytanie 4:**

Czy projektowane oprawy doświetlające przejścia dla pieszych mają posiadać certyfikat ENEC?

### **Odpowiedź:**

Wszystkie zastosowane oprawy muszą posiadać certyfikat ENEC lub równoważny zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067.

Katarzyna Tarkowska  
Inspektor ds. zamówień publicznych  
tel. (58) 773 12 55  
e-mail: [zamowienia@powiat-gdanski.pl](mailto:zamowienia@powiat-gdanski.pl)

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian tj.: do dnia **17 czerwca 2022 r.** do godz. 10:00.

Katarzyna Tarkowska  
Inspektor ds. zamówień publicznych  
tel. (58) 773 12 55  
e-mail: zamowienia@powiat-gdanski.pl