



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 532 /09/2021

Chrzanów, 21.09.2021 r.

## Wykonawcy

**Dotyczy:** odpowiedzi na zapytania do przetargu na: **Rozbudowa poczty pneumatycznej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie – sprawa nr 99/2021**

Pytanie 1. Czy uwzględniając fakt, że poczta nie jest urządzeniem budowlanym i w przypadku jej instalacji nie zachodzi proces budowlany Zamawiający oczekuje:

- przygotowania projektów budowlanych i wykonawczych w poszczególnych branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej przez projektantów z właściwymi uprawnieniami budowlanymi w rozumieniu Prawa Budowlanego,
  - nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac w wyżej wymienionych branżach przez projektantów z właściwymi uprawnieniami budowlanymi w rozumieniu Prawa Budowlanego,
  - nadzoru prac w wyżej wymienionych branżach przez kierowników robót w rozumieniu Prawa Budowlanego,
  - prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego
- czy odstępuje od tego wymagania?

Uzasadnienie:

Poczta pneumatyczna nie jest urządzeniem budowlanym i w przypadku jej instalacji nie zachodzi proces budowlany zatem nie można mówić ani o projekcie budowlanym, ani nie jest wydawane pozwolenie na budowę, nie jest również wymagany i nie jest prowadzony dziennik budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego, odpowiednio projektowanie, realizacja i odbiór odbywa się poza przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego. W przypadku instalacji poczty pneumatycznej nie można stosować zatem pojęć kierownika budowy i terenu budowy oraz uzyskiwać pozwolenia na użytkowanie zgodnie z rozumieniem Prawa Budowlanego.

W rozumieniu Prawa Budowlanego wykonywanie instalacji poczty pneumatycznej jest jedynie „instalowaniem urządzeń na obiektach budowlanych” (Art. 29 ust. 2 p. 15) które nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia i które prowadzi kierownik prac odpowiedzialny za proces instalacji poczty pneumatycznej na obiekcie. W przypadku, gdy instalacja poczty pneumatycznej wpływa jednak na konstrukcję obiektu lub koliduje z urządzeniami budowlanymi powinna zostać ona uzgodniona zgodnie z zasadami procesu budowlanego, w ramach projektów dotyczących tych obiektów i urządzeń budowlanych przez projektantów i kierowników robót np. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, czy instalacyjnej. Taka sytuacja nie występuje jednak w szpitalu którego dotyczy przedmiotowe postępowanie, więc wymagany udział w projekcie dodatkowych



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

osób z uprawnieniami budowlanymi tj. kierownika budowy, dwóch projektantów w każdej branży i kierowników robót w poszczególnych branżach spowoduje tylko znaczący wzrost kosztów oferty, nie mając faktycznie uzasadnienia merytorycznego i formalnego.

**Odp. Zamawiający nie wymaga nadzoru prac przez kierowników budowy i kierowników branżowych z właściwymi uprawnieniami budowlanymi.**

Pytanie 2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przygotowania następujących dokumentów:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- plan bezpieczeństwa?

**Odp. Zamawiający nie odstępuje. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Pytanie 3. Prosimy o odstąpienie od wymogu zabudowy przy pomocy konstrukcji gipsowo-kartonowej:

- stacji (wnęki, przestrzeń nad i pod stacją),
- rurociągów transportowych.

Uzasadnienie:

Zabudowywanie wnęk stacji i samych stacji powoduje powstawanie znacznych utrudnień w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w zakresie realizacji zadań serwisowych, zwiększając znacznie ich nakład i koszty. W niektórych przypadkach konieczny jest nawet każdorazowy demontaż i ponowna zabudowa konstrukcji, co jest zjawiskiem wysoce niekorzystnym pod kątem prawidłowej eksploatacji i serwisu stacji. Analogiczne zabudowa rurociągów transportowych i zwrotnic utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie działań serwisowych oraz diagnozowanie przyczyn usterek. W szczególności dotyczy to zabudowy zwrotnic, do których musi być zapewniony łatwy dostęp. Niezależnie od uciążliwości serwisowych dodatkowa dedykowana zabudowa dla instalacji poczty pneumatycznej będzie się wiązała z wyższą ceną ofertową, gdyż standardowo nie jest ona wykonywana.

**Odp. Zamawiający nie odstępuje. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**Z poważaniem**

**DYREKTOR**  
**Szpitala Powiatowego w Chrzanowie**  
**mgr Artur Baranowski**

Sporządziła:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892