

▪ Bilans mocy

	Nazwa odbioru:	Ilość szt/kpl lato:	Ilość szt/kpl zima:	Moc jednostkowa P [kW]:	Moc zainstalowana Pi [kW]:	kj:	Moc szczytowa Ps [kW] lato:	Moc szczytowa Ps [kW] zima:	cosφ:	Moc szczytowa pozorna S [kVA] lato:	Moc szczytowa pozorna S [kVA] zima:
	Oświetlenie wewnętrzne	1	1	6,96	6,96	1	6,96	6,96	0,95	7,3	7,3
	Wentylacja bytowa	1	1	6,08	6,08	1	6,08	6,08	0,95	6,4	6,4
	Chłodnice	1	1	19,95	19,95	1	19,95	1,55	0,95	21,0	1,6
	Nagrzewnice elektryczne	0	1	66	66,00	1	0,00	66,00	0,95	0,0	69,5
	Grzejniki elektryczne	0	1	7,9	7,90	1	0,00	7,90	0,95	0,0	8,3
	CWU	1	1	19	19	1	19,00	19,00	0,95	20,0	20,0
	Obwody gniazd	15	15	2	30	0,4	12,00	12,00	0,95	12,6	12,6
	<b>Suma:</b>						63,99	119,49		67,4	125,8
	<b>Współczynnik jednoczesności dla całości:</b>					0,9					
	<b>Suma całość:</b>						<b>57,59</b>	<b>107,54</b>		<b>60,6</b>	<b>113,20</b>