

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

DI/TD/PW20/01730

31.07.2020r.

dotyczy: postępowania przetargowego pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach”

W związku z pojawieniem się pytań dotyczących postępowania związanego z „Budową układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. w Rydułtowach” poniżej zamieszczamy ich treść oraz odpowiedzi.

Pytania:

1. Proszę o informację kiedy rozpoczyna się i kończy zakres dostaw dla instalacji pompowej i rurociągów wody ciepłej.
2. Czy elementem dostawy jest zabudowanie nowych pomp i kolektora zgodnie z propozycją umieszczoną na stronie 21 PFU?
3. Czy należy wykonać nowy rurociąg wychodzący z kotła WR25 do kolektora?
4. Gdzie jest punkt styku po stronie sieci ciepłowniczej?

Odpowiedź:

Ad 1.

Zakres dostaw dla instalacji pompowej obejmuje wykonanie kompletnej pompowni.

Ad 2.

Tak. Na stronie 21 programu funkcjonalno-użytkowego przedstawiono proponowany schemat hydrauliczny.

Ad 3.

Tak. Istniejący kocioł WR-25 należy włączyć do nowego kolektora.

Ad 4.

Punkty styku sieci ciepłowniczej znajdują się w obrębie źródła przy ulicy Leona 11 – nie przewiduje się budowy nowych sieci ciepłowniczych poza obiektami kubaturowymi. Włączenie musi odbyć się w taki sposób by czynnik obiegu w sieci ciepłowniczej przy wysłaniu do odbiorców z różnych magistral miał jednorodną temperaturę.

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.
Dyrektor - Prokurent
mgr inż. Sławomir Kwiatkowski

Członek Zarządu
mgr inż. Karol Klimanek