

KR.ZPU.4.434.1.2023.PB

F.H.U „Kreska” Krzysztof Buczyński
Wyspiańskiego 15/82
39-400 Tarnobrzeg

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu w odpowiedzi na pismo z dnia 11.01.2023 r. dotyczące wydania warunków technicznych przejścia sieci kanalizacji sanitarnej przez działki ewidencyjne nr:

- 8618 obr. Połaniec – rzeka Czarna,
- 4525 obr. Połaniec – rzeka Wschodnia,
- 3952 obr. Połaniec – wał rzeki Czarna,
- 3745 obr. Połaniec – rów melioracyjny
- 3871 obr. Połaniec – rów melioracyjny

informuje, że planowane prace na działkach rzek będzie można wykonać pod następującymi warunkami:

- przejścia należy wykonać w rurze ochronnej o długości min. w granicach linii brzegu - przy zachowaniu odległości posadowienia pomiędzy dnem cieku a rurą ochronną wynoszącą nie mniej niż 1,2m,
- miejsce przejścia przez ciek należy trwale oznakować słupkami po obu stronach brzegu,
- w przypadku naruszenia skarp lub dna, a także przyległy teren wokół prowadzonych prac należy zabezpieczyć i przywrócić do stanu pierwotnego,
- inwestor ponosi koszty wszelkich ewentualnych szkód wynikłych wskutek wykonywanych robót,
- wszystkie roboty inwestycyjne muszą być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.).

Z uwagi, iż planowane prace wykonywane będą w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału, związku z powyższym na podstawie z art. 176 ust 1 pkt 5 ww. ustawy w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych.

Zgodnie z art. 176 ust 4 ww. ustawy Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie może w drodze decyzji, zwolnić od zakazów określonych w ust. 1 pkt 1-5. Informacje w sprawie wydawania decyzji zwalniających od zakazów oraz wnioski (do pobrania ze strony www.krakow.wody.gov.pl zakładka: strefa klienta /załatw sprawę/ inne procedury/ Dokumenty do decyzji art. 176 ust.1 - strefa ochronna wałów).

Jednocześnie tut. Zarząd informuje, że zgodnie z art. 389 ust 9 ww. ustawy na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wnioski wraz z załącznikami należy opracować zgodnie z art. 407, 408 i 409 ww. ustawy i złożyć wraz z opłatą o której mowa w art. 398 w siedzibie tut. Zarządu.

Wszystkie projektowane urządzenia w operacji wodnoprawnej zgodnie z art. 16 ust 71 ww. ustawy należy opisywać za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000.

Po uzyskaniu zgody wodnoprawnej uzyskanie prawa dysponowania gruntem wejście w teren i rozpoczęcie prac będzie możliwe po przedłożeniu wniosku do RZGW Kraków i podpisaniu umowy.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sandomierzu
ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz
tel.: +48 (12) 62 84 242 | e-mail: zssandomierz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Wniosek o oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (do pobrania ze strony www.krakow.wody.gov.pl zakładka: strefa klienta /załatw sprawę /Zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Ponadto informuje się, że z uwagi na fakt, że dla rowów, Wody Polskie nie wykonują praw właścicielskich oraz nie są właścicielem tego gruntu i urządzeń, nie jest władnym do wydania warunków technicznych, zgody dysponowania gruntem oraz zaopiniowania inwestycji.

Z up. DYREKTORA
Zastępcą Dyrektora
Dariusz Gorzkiewicz

Otrzymują:

1. Adresat, ul. Moniuszki 20, 39-400 Tarnobrzeg
2. PB a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sandomierzu
ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz
tel.: +48 (12) 62 84 242 | e-mail: zssandomierz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl