



ŚWIĘTOKRZYSKI
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH

ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce

Monika Słoniewska

Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Zarządzania Pasem Drogowym

Kielce, 30.01.2023 r.

Nasz znak : ŚZDW.A-WU.4311.28.2023.S.AW

Dotyczy : Drogi woj. nr 764 w Połańcu – zaopiniowanie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

Odpowiedź : Odp. na pismo nr rejestru 369.23.DG23 z dnia 16.01.2023 r.

Firma Handlowo – Usługowa
„KRESKA” inż. Krzysztof Buczyński
ul. Wyspiańskiego 15/82
39 – 400 Tarnobrzeg

Świątokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach odnosząc się do pisma z dnia 12.01.2023 r. (nr rejestru 369.23.DG23 z dnia 16.01.2023 r.) w sprawie zaopiniowania (określenia warunków), w związku z opracowywaniem koncepcji projektowej (programu funkcjonalno – użytkowego) dla Gminy Połaniec, lokalizacji planowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 764, niniejszym informuje :

- 1) inwestycję dotyczącą lokalizacji ww. kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518, ze zm.) oraz w Ustawie z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.)
- 2) przejścia poprzeczne pod drogą wojewódzką należy wykonać pod kątem prostym do krawędzi jezdni, metodą bezwykopową w rurze osłonowej na głębokości co najmniej 1,6 od nawierzchni jezdni oraz co najmniej 1,2 m od nawierzchni chodnika, ciągu pieszo – rowerowego oraz dna rowu przydrożnego (odległość pionowa do wierzchu rury osłonowej); komory przewietrowe/przeciskowe usytuować poza granicami pasa drogowego;
- 3) przejścia pod zjazdami i drogami bocznymi należy wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej na głębokości co najmniej 1,6 od nawierzchni (odległość pionowa do wierzchu rury osłonowej)
- 4) na wszystkich skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnej liniowej infrastruktury muszą być zastosowane rury osłonowe

Aby uzyskać zezwolenie na lokalizację ww. przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej należy złożyć stosowny wniosek do Świątokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach zawierający wszelkie niezbędne dane i załączniki. Na stronie internetowej Świątokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach można znaleźć wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym wraz z niezbędnymi informacjami w tym zakresie – www.szdw.kielce.com.pl.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracji i Zarządzania
Pasem Drogowym
mgr Monika Słoniewska

Sprawę prowadzi : Artur Wrześniewski – Wydział Uzgodnień
tel. wew. nr 34; e-mail : a.wrzesniewski@szdw.kielce.com.pl

Otrzymują : 1. Adresat
2. aa



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Kielcach**

znak: O.Ki.Z-3.4341.6.2023.AW

Egzemplarz nr ...

Kielce, dnia 17.01.2023 r.

**F.H.U. „KRESKA”
Inż. Krzysztof Buczyński
ul. Moniuszki 20
39-400 Tarnobrzeg**

dotyczy: wydania warunków dla przejścia pod drogą krajową nr 79 kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Połaniec

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2023 r., informuje że:

- przejście poprzeczne pod drogą krajową nr 79 projektowanej kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy wykonać w technologii bezwykopowej – przewiert sterowany bądź przecisk,
- przejście poprzeczne należy wykonać pod kątem prostym do krawędzi jezdni,
- zagłębienie urządzenia obcego powinno być co najmniej 1,50 m poniżej rzędnej zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej,
- urządzenie obce należy zabezpieczyć rurą ochronną stosownej długości, posiadającą atest IBDiM do stosowania pod drogami,
- komory przewiertowe należy projektować poza granicami pasa drogowego.

W celu uzgodnienia lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Otrzymuje:

- ①. Adresat (egz. 1)
2. a/a (egz. 2)

Z-CA DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Zbigniew Cichy