

ZP.264.29.2020.5.JP

Gdynia, dn. 23.02.2021 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania nr EZP/700/2020: „Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej w Gdyni – Etap II”.

I. W związku z podpisanym przez Zamawiającego w dniu 19.02.2021 r. Porozumieniem nr 01/2021 z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dotyczy **Pakietu nr 2**) Zamawiający informuje, że przedłuży termin składania ofert do dnia **11.03.2021 r.** do godz. **10:00** oraz modyfikuje dokumentację przetargową w sposób następujący:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

1) **Dopisanie pkt 3.23:**

Modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.: W przypadku **Pakietu nr 2** Wykonawca, któremu zostanie udzielone przedmiotowe zamówienie ma obowiązek podpisania odrębnej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedmiotem umowy będzie ustalenie zasad współpracy, warunków i terminu zajęcia przez Wykonawcę nieruchomości kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w związku z realizacją inwestycji – szczegóły określono w **pkt. 1.7. STWIORB** dla zadania nr 3 – załącznik nr 2 do siwz. W związku z powyższym przedmiot zamówienia obejmuje:

- poniesienie przez Wykonawcę kosztów wynikających z podpisanej odrębnej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
- realizację pozostałych postanowień określonych w pkt. 1.7. STWIORB dla zadania nr 3 – załącznik nr 2 do siwz.

W związku z powyższym zmianie uległa numeracja kolejnych punktów rozdziału 3 siwz.

2) pkt 4.1. ppkt 2: Pakiet nr 2 – do **modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.:** ~~4-miesiący~~ **5 miesięcy** od dnia podpisania Umowy.

3) pkt 4.2.: Potwierdzeniem odbioru zamówienia będzie Protokół odbioru końcowego odrębny dla każdego z Pakietów podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę **modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.:** **lub w przypadku, o którym mowa w pkt 4.4. – Protokół odbioru częściowego.**

4) **Dopisano pkt 4.4.:**

Modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.: dot. **Pakietu nr 2** * Zamawiający przewiduje możliwość odbioru częściowego i zastosowania metody częściowej płatności w przypadku wykonania prac wskazanych w pkt. III.7 **Tabeli elementów nr 2 zbiorcze**



zestawienie składników ceny oferty dot. PAKIETU nr 2 z załącznika nr 1 do Formularza ofertowego tj. Wykonanie przejścia pod nasypem kolejowym i ul. Lotników metodą bezwykopową z uwzględnieniem kosztów wynikających z podpisanego Porozumienia nr 01/2021 z dnia 19.02.2021.

- 5) pkt 10.12: Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia **modyfikacja z dnia 26.01.2021 r.: ~~03.02.2021 r.~~ modyfikacja z dnia 05.02.2021 r.: ~~11.02.2021 r.~~ modyfikacja z dnia 17.02.2021 r.: ~~22.02.2021 r.~~ modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.: ~~26.02.2021 r.~~ 11.03.2021 r.** do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
- 6) pkt 13.1: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w postaci elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy Zakupowej przy użyciu Formularza składania oferty dostępnego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w terminie do dnia **modyfikacja z dnia 26.01.2021 r.: ~~03.02.2021 r.~~ modyfikacja z dn. 05.02.2021 r.: ~~11.02.2021 r.~~ modyfikacja z dnia 17.02.2021 r.: ~~22.02.2021 r.~~ modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.: ~~26.02.2021 r.~~ 11.03.2021 r.** do godz. 10:00.
- 7) pkt. 13.2: Komisyjne jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Gdynia ul. Opata Hackiego 14) w dniu **modyfikacja z dnia 26.01.2021 r.: ~~03.02.2021 r.~~ modyfikacja z dn. 05.02.2021 r.: ~~11.02.2021 r.~~ modyfikacja z dnia 17.02.2021 r.: ~~22.02.2021 r.~~ modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.: ~~26.02.2021 r.~~ 11.03.2021 r.** od godz. 10:05 za pomocą Platformy Zakupowej w salce konferencyjnej na pierwszym piętrze budynku.
- 8) **Dopisano do pkt. 24.2 lit. hh) oraz ii):**
 - hh) **modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.: dot. Pakietu 2 ***- terminu wykonania przedmiotu Umowy i/lub wysokości wynagrodzenia oraz zmiany sposobu wynagrodzenia na częściowe (w takim wypadku częściowe wynagrodzenie należne Wykonawcy byłoby uzależnione od zaawansowania przeprowadzonych prac) w przypadku nie dotrzymania lub zmiany przez zarządcę terenu tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązań wynikających z podpisanej przez Wykonawcę odrębnej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o czas zwłoki, względnie o czas zwłoki oraz o czas, o który zwłoka ta wydłużyła termin wykonania robót oraz/lub o różnicę w polskich złotych w opłacie za zajęcie terenu, co Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu;
 - ii) **modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.:** terminu wykonania przedmiotu Umowy i/lub wysokości wynagrodzenia oraz zmiany sposobu wynagrodzenia na częściowe (w takim wypadku częściowe wynagrodzenie należne Wykonawcy byłoby uzależnione od zaawansowania przeprowadzonych prac) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nieprzewidzianych przeszkód lub kolizji, o których Zamawiający nie miał wiedzy na etapie przygotowania postępowania przetargowego.



2. Załącznik nr 1 do siwz – Dokumentacja projektowa

Dodano plik o nazwie: **Porozumienie PKP PLK z dn. 19.02.2021 r. – modyf. z dn. 23.02.2021**, który dotyczy **Pakietu nr 2** i staje się elementem załącznika nr 1 do siwz – Dokumentacji projektowej tj. Zal_1_siwz_DP_Pak2_zad_3_cz.5.zip.

3. Załącznik nr 3 do siwz – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

1) **§ 1 ust. 22:**

22. W przypadku Pakietu nr 1 (dot. zadania 2) Wykonawca, któremu zostanie udzielone przedmiotowe zamówienie ma obowiązek podpisania Porozumienia regulującego zasady prowadzenia prac na terenie kolejowym z zarządcą terenu tj. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., o którym mowa w pkt. 1.6. STWIORB dla zad. nr 2 – załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. W związku z powyższym przedmiot **modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.:** zamówienia Umowy obejmuje:

- poniesienie przez Wykonawcę kosztów związanych z korzystaniem z części gruntu, którego zarządcą jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Obszar zajęcia terenu na czas prowadzenia prac przedstawiony został w załączniku nr 2 do STWIORB dla zadania 2 – załącznik nr 1 do niniejszej Umowy;
- realizację pozostałych postanowień określonych w pkt. 1.6. STWIORB dla zadania 2 – załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.*

2) **Dopisano ust. 23 w § 1:**

23. **Modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.:** W przypadku **Pakietu nr 2** Wykonawca, któremu zostanie udzielone przedmiotowe zamówienie ma obowiązek podpisania odrębnej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedmiotem umowy będzie ustalenie zasad współpracy, warunków i terminu zajęcia przez Wykonawcę nieruchomości kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w związku z realizacją inwestycji – szczegóły określono w **pkt. 1.7.** STWIORB dla zadania nr 3 – załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. W związku z powyższym zakres Umowy obejmuje:

- poniesienie przez Wykonawcę kosztów wynikających z podpisanej odrębnej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
- realizację pozostałych postanowień określonych w pkt. 1.7. STWIORB dla zadania nr 3 – załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.*

W związku z powyższym zmianie uległa numeracja kolejnych ustępów § 1.

3) **§ 2 ust. 2:**

Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w Dokumentacji projektowej stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszej Umowy i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z badaniami w zakresie opisanym Umową, odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, uzyskania wszelkich zgód, uzgodnień,

pozwoleń, oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy, a także gwarancję, rękojmię, i wszelkie inne świadczenia wynikające z Umowy. Jego rozliczenie nastąpi na podstawie Protokołu odbioru końcowego odrębnego dla każdego z Pakietów nr 1, 2* wykonania prac zatwierdzonych przez Zamawiającego, **modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.:** z zastrzeżeniem zapisu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu (Protokół odbioru częściowego, Pakiet nr 2*).

4) § 2 ust. 5 pkt. 2:

Pakiet nr 2 – do **modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.:** ~~4~~ **5** miesięcy od dnia podpisania Umowy.*

5) § 2 ust. 6:

6. Podstawą wystawienia faktury VAT (odrębnej dla każdego z Pakietów)* za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy będzie Protokół odbioru końcowego odrębny dla każdego z Pakietów nr 1/2* podpisany przez obie Strony Umowy **modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.:** lub w przypadku, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu – Protokół odbioru częściowego.

6) Dopisano ust. 7 w § 2:

7. **Modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.:** dot. Pakietu nr 2 * Zamawiający przewiduje możliwość odbioru częściowego i zastosowania metody częściowej płatności w przypadku wykonania prac wskazanych w pkt. III.7 **Tabeli elementów nr 2** zbiorcze zestawienie składników ceny oferty dot. PAKIETU nr 2 – zawartej w załączniku nr 8 do Umowy tj. w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego tj. *Wykonanie przejścia pod nasypem kolejowym i ul. Lotników metodą bezwykopową z uwzględnieniem kosztów wynikających z podpisanego Porozumienia nr 01/2021 z dnia 19.02.2021.*

W związku z powyższym zmianie uległa numeracja kolejnych ustępów § 2.

7) § 2 ust. 8 (przed modyfikacją ust.7) :

8. Zapłata za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionych fakturach VAT po zakończeniu wykonania części przedmiotu Umowy (Pakietu) **modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.:** oraz w przypadku Pakietu nr 2 za wykonane i odebrane przez Strony Umowy prace wskazane w pkt. III.7 **Tabeli elementów nr 2** zbiorcze zestawienie składników ceny oferty dot. PAKIETU nr 2 – zawartej w załączniku nr 8 do Umowy tj. w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego tj. *Wykonanie przejścia pod nasypem kolejowym i ul. Lotników metodą bezwykopową z uwzględnieniem kosztów wynikających z podpisanego Porozumienia nr 01/2021 z dnia 19.02.2021.**

8) Dopisano ust. 19 do § 2:

19. **Modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.:** dot. Pakietu nr 2 * Faktura VAT, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu zostanie pomniejszona o kwotę zapłaconej przez Zamawiającego faktury częściowej.



9) **Dopisano ust. 2.19 do § 5:**

2.19. **modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.: dot. Pakietu nr 2 *** Wykonawca zobowiązany jest do podpisania odrębnej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedmiotem umowy będzie ustalenie zasad współpracy, warunków i terminu zajęcia przez Wykonawcę nieruchomości kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w związku z realizacją inwestycji – szczegóły określono w pkt. 1.7. – element załącznika nr 1 do niniejszej Umowy. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do:

- 1) niezwłocznego zgłoszenia się do zarządcy terenu tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w celu podpisania odrębnej umowy i realizacji jej postanowień;
- 2) poniesienia kosztów wynikających z podpisanej odrębnej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

10) **§ 6 ust. 1:**

1. Dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wystawiania faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy będzie Protokół odbioru końcowego*/będą odrębne dla każdego z Pakietów nr 1 i 2 Protokoły odbioru końcowego* podpisany/e bez zastrzeżeń przez obie Strony Umowy poprzedzony/e przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 4.1./4.2.* niniejszej Umowy, **modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.: z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 7 niniejszej Umowy.**

11) **§ 6 ust. 2:**

2. Płatność zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego, po zakończeniu realizacji robót, określonych w § 1 potwierdzonych Protokołem odbioru końcowego/Protokołami odbiorów końcowych*, o którym/ch mowa w § 8 ust. 5 niniejszej Umowy, **modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.: z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 7 niniejszej Umowy.**

12) **Dopisano w § 12 ust.1 lit. hh) i ii):**

- hh) **modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.: dot. Pakietu 2 *-** terminu wykonania przedmiotu Umowy i/lub wysokości wynagrodzenia oraz zmiany sposobu wynagrodzenia na częściowe (w takim wypadku częściowe wynagrodzenie należne Wykonawcy byłoby uzależnione od zaawansowania przeprowadzonych prac) w przypadku nie dotrzymania lub zmiany przez zarządcę terenu tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązań wynikających z podpisanej przez Wykonawcę odrębnej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o czas zwłoki, względnie o czas zwłoki oraz o czas, o który zwłoka ta wydłużyła termin wykonania robót oraz/lub o różnicę w polskich złotych w opłacie za zajęcie terenu, co Wykonawca udokumentuje Zamawiającemu;
- ii) **modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.:** terminu wykonania przedmiotu Umowy i/lub wysokości wynagrodzenia oraz zmiany sposobu wynagrodzenia na częściowe (w takim wypadku częściowe wynagrodzenie należne Wykonawcy byłoby uzależnione

od zaawansowania przeprowadzonych prac) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nieprzewidzianych przeszkód lub kolizji, o których Zamawiający nie miał wiedzy na etapie przygotowania postępowania przetargowego.

4. Załącznik nr 2 do siwz STWIORB → Pakiet nr 2 → Zad. nr 3 STWIORB → 3.1 Sieć ciepłownicza → STWiORB - IU 1_3 sieć Pl. Górnośląski:

Dopisano pkt. 1.7 Wymagania związane z zajęciem terenu PKP PLK. W związku z powyższym zmianie uległa również numeracja kolejnych punktów przedmiotowego STWIORB.

Załączono zmodyfikowany STWIORB dla Pakietu nr 2, plik o nazwie: STWiORB - IU 1_3 sieć Pl. Górnośląski modyf. 23.02.2021.pdf

5. Załącznik nr 4 do siwz – Formularza ofertowego:

- 1) pkt 8 lit. b): Pakiet nr 2 – **do modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.: 4 miesiące 5 miesięcy** od dnia podpisania Umowy
- 2) Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego tj. Tabela elementów zbiorcze zestawienie składników ceny oferty, **Tabela elementów nr 2** zbiorcze zestawienie składników ceny oferty dot. PAKIETU nr 2:
 - zmodyfikowano nazwę pozycji III.6: Wykonanie przecisku i montaż rur ochronnych **modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.: w rejonie Placu Górnośląskiego**
 - dopisano pozycję III.7: **Modyfikacja z dnia 23.02.2021 r.: Wykonanie przejścia pod nasypem kolejowym i ul. Lotników metodą bezwykopową z uwzględnieniem kosztów wynikających z podpisanego Porozumienia nr 01/2021 z dnia 19.02.2021**

W związku z powyższym zmianie uległa numeracja kolejnych pozycji Tabeli elementów nr2.

Zgodnie z dyspozycją art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje o przekazaniu w dniu 23.02.2021 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany do ogłoszenia o zamówieniu nr **2020/S 255-642963** z dnia 31.12.2020 r.

Zmiana dotyczy pkt ogłoszenia:

Nazwa: Pakiet nr 1: Zadanie 1 – budowa magistralnej sieci ciepłowniczej z estakadą nad rzeką Kaczą; Zadanie 2 – budowa magistralnej sieci ciepłowniczej wzdłuż nasypu kolejowego w kierunku ul. Wielkopól., Część nr: 1:

1) II.2.14) Informacje dodatkowe

podano w zdaniu pierwszym: Pozostały opis przedmiotu zamówienia: pkt 3.10-3.28 siwz.
zmiana w zdaniu pierwszym: Pozostały opis przedmiotu zamówienia: pkt 3.10-3.29 siwz.

Nazwa: Pakiet nr 2: Zadanie 3 – budowa sieci ciepłowniczej w kierunku Pl. Górnośląskiego w Gdyni, Część nr: 2:

2) II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

podano: Okres w miesiącach: 4



zmiana: Okres w miesiącach: 5

3) II.2.14) Informacje dodatkowe

podano w zdaniu pierwszym: Pozostały opis przedmiotu zamówienia: pkt 3.10-3.28 siwz.

zmiana w zdaniu pierwszym: Pozostały opis przedmiotu zamówienia: pkt 3.10-3.29 siwz.

4) III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

podano w pkt 1 i 2:

1. Dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wystawiania faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy będzie Protokół odbioru końcowego/będą odrębne dla każdego z Pakietów nr 1 i 2 Protokoły odbioru końcowego podpisany/e bez zastrzeżeń przez obie Strony Umowy poprzedzony/e przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 4.1./4.2. zał. nr 3 do siwz.

2. Płatność zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego, po zakończeniu realizacji robót, określonych w § 1 potwierdzonych Protokołem odbioru końcowego/Protokołami odbiorów końcowych, o którym/ch mowa w § 8 ust. 5 zał. nr 3 do siwz.

zmiana w pkt 1 i 2:

1. Dokumentem upoważniającym Wykonawcę do wystawiania faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy będzie Protokół odbioru końcowego/będą odrębne dla każdego z Pakietów nr 1 i 2 Protokoły odbioru końcowego podpisany/e bez zastrzeżeń przez obie Strony Umowy poprzedzony/e przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej, o której mowa w § 8 ust. 4 pkt 4.1./4.2. zał. nr 3 do siwz z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 7 zał. nr 3 do siwz.

2. Płatność zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego, po zakończeniu realizacji robót, określonych w § 1 potwierdzonych Protokołem odbioru końcowego/Protokołami odbiorów końcowych, o którym/ch mowa w § 8 ust. 5 zał. nr 3 do siwz z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 7 zał. nr 3 do siwz.

5) IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

podano: Data: 03/02/2021 Czas lokalny: 10:00

zmiana I: Data: 11/02/2021 Czas lokalny: 10:00

zmiana II: Data: 22/02/2021 Czas lokalny: 10:00

zmiana III: Data: 26/02/2021 Czas lokalny: 10:00

zmiana IV: Data: 11/03/2021 Czas lokalny: 10:00

6) IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

podano: Data: 03/02/2021 Czas lokalny: 10:05

zmiana I: Data: 11/02/2021 Czas lokalny: 10:05

zmiana II: Data: 22/02/2021 Czas lokalny: 10:05

zmiana III: Data: 26/02/2021 Czas lokalny: 10:05

zmiana IV: Data: 11/03/2021 Czas lokalny: 10:05

Zamawiający udostępni zmianę ogłoszenia o zamówieniu po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.



II. Informuję, że w dniu 22.02.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. *Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści do stosowania złącza zgrzewane elektrycznie typu DXII systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o, posiadające pozytywny wynik na min. 100 cykli w badaniu obciążenia od gruntu, wykonanym zgodnie z aktualną Normą PN-EN-489, przeprowadzonym przez akredytowane Laboratorium oraz posiadające pozytywny wynik na min. 1000 cykli w badaniu obciążenia od gruntu zgodnie z PN-EN-489:2009, przeprowadzonym przez niezależne certyfikowane Laboratorium?*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do stosowania złącza zgrzewane elektrycznie posiadające pozytywny wynik na min. 100 cykli w badaniu obciążenia od gruntu, wykonanym zgodnie z aktualną Normą PN-EN-489, przeprowadzonym przez akredytowane Laboratorium oraz min. 1000 cykli w badaniu obciążenia od gruntu, wykonanym zgodnie z PN-EN-489:2009, przeprowadzonym przez niezależne certyfikowane Laboratorium. Zamawiający zmodyfikował zapisy pkt. 5.3.2 STWIORB dot. sieci dla zadania 1, 2 i 3.

2. *Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści do stosowania złącza zgrzewane elektrycznie typu DXII posiadające pojedynczą kontrolę temperatury zgrzewania (nieposiadające wbudowanej w mufę termopary)?*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do stosowania złącza zgrzewane elektrycznie posiadające pojedynczą kontrolę temperatury zgrzewania (nieposiadające wbudowanej w mufę termopary). Zamawiający zmodyfikował zapisy pkt. 5.3.2 STWIORB dot. sieci dla zadania 1, 2 i 3.


3. *Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę materiałów preizolowanych z zastosowaniem złącz sieciowanych radiacyjnie dla całego zakresu zamówienia (zastąpienie złącz zgrzewanych elektrycznie złączami sieciowanymi radiacyjnie)?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Zakładu Logistyki Zakupów


mgr Tomasz Szalucki