



LEGENDA :

- WZ ———— INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- WC ———— INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- CYR ———— INSTALACJA CYRKULACJI WODY CIEPŁEJ
- WZM ———— INSTALACJA WODY ZMIĘKCHONEJ
- WD ———— INSTALACJA WODY DEMINERALIZOWANEJ
- WH ———— INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ
- ZAWÓR ODCINAJĄCY
- ZAWÓR ZE ZŁĄCZKA
- ▨ PRZEJŚCIE P.POZ
- P-24

OZNACZENIA ŚREDNIC :

- φ16 - φ16x2,0 PE-RT/Al/PE-RT
- φ20 - φ20x2,0 PE-RT/Al/PE-RT
- φ25 - φ25x2,5 PE-RT/Al/PE-RT
- φ32 - φ32x3,0 PE-RT/Al/PE-RT
- φ40 - φ40x3,5 PE-RT/Al/PE-RT
- φ50 - φ50x4,0 PE-RT/Al/PE-RT

DN32 rury stalowe ocynkowane
łączone przez spawanie

- UWAGI :
1. WSZELKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY ODZIELENIA POŻAROWEGO MUSZĄ POSIADAĆ OPORNOŚĆ OGNIOWĄ TYCH PRZEGROD
 2. CAŁOŚĆ INSTALACJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ OPRACOWANIA
 3. CAŁOŚĆ INSTALACJI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM INNYCH BRANŻ

Dla nowej stacji SUW należy zrealizować wymiary istniejącego rzutu (DN16) na odległość 50 mm oraz kanalizację sanitarną φ=160mm na poziomie -2 (budynki B). Szczegóły trasy należy uzgodnić z inwestorem podczas realizacji

ARCHIMODICUS	ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP. K. UL. KLUCZBORSKA 13/1A 50-323 WROCŁAW TEL.: 503 176 038, 717 584 595			
	INWESTOR:	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWICU		
ADRES:	PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOSNOWIEC			
OBIEKT:	BUDYNEK SZPITALA			
ADRES INWESTYCYJNY:	PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOSNOWIEC			
ADRES GEOD.:	DZ. NR 7416, OBREB M. SOSNOWIEC			
TEMAT PROJEKTU:	MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE SAL OPERACYJNYCH CENTRALNEGO TRAKTU OPERACYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWICU			
TEMAT RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA -1 - INSTALACJA WODNA			
PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	NR UPR.	PODPIS
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. Wojciech Kuśnierkiewicz	10.2022	242/DOŚ/06	
ASYSTENT:	mgr inż. Agata Krzysztofiak	10.2022	135/DOŚ/09	
ASYSTENT:	mgr inż. Natalia Dziekan	10.2022		
ARCHM-43-22	1:100	PROJEKT TECHNICZNY	SANITARNA	IS-02
NR PROJEKTU	SKALA	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU