

ZP.240.47.2021

L.n.k. 4498

Poznań, dnia 15 września 2021 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) pn. Sukcesywna dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami Wykonawcy:

Pragnę wyjaśnić, iż działanie antywirusowe podchlorynu sodu nie dotyczy dezynfekcji wody basenowej, ponieważ stężenie skuteczne przeciwko wirusom znacznie przewyższa stężenia dopuszczalne aktywnego chloru w wodzie basenowej tj 3 %.

W związku z tym wymóg skuteczności wirusobójczej opisany w zał nr 1 do SWZ opis przedmiotu zamówienia w punkcie 1 i 2 w procesie dezynfekcji wody basenowej jest nieuzasadniony.

Na tej podstawie proszę o dopuszczenie produktu CHLOR-STAB podchloryn sodu stabilizowany o działaniu bakteriobójczym oraz grzybobójczym.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SWZ. Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, czyli także o właściwościach wirusobójczych.

DYREKTOR
Filip Waligóra
Filip Waligóra

Sprawę prowadzi:

Filip Waligóra, ZP

tel. 61 835 79 07

POZnań*

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Sychalskiego 34, 61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl