

Szczecin, dnia 20.08.2024 r.

SIM/ZP/ 791 /2024/KC
Znak sprawy: SIM/ZP/P/04/2024

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**
<wszyscy>

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „**Przebudowa ul. Emilii Plater w Szczecinie na odcinku od ul. Szanieckiej do ul. Firlika**” w formule zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej „SWZ”. Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1605), przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 4:

Pytanie nr 7

Czy na zaprojektowanym parkingu należy przewidzieć wykonanie kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Parking należy odwodnić powierzchniowo, natomiast należy zaprojektować i wybudować odwodnienie drogi dojazdowej do parkingu.

Pytanie nr 53

Dotyczy kanalizacji deszczowej. W specyfikacji technicznej napisane jest, że studnie powinny być zakończone kręgiem zwężkowym, natomiast w opisie technicznym napisane jest, że elementem studni ma być płyta pokrywowa. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności odnośnie zakończenia studni

Odpowiedź na pytanie nr 53

Kanalizację deszczową należy zaprojektować zgodnie z aktualnymi wytycznymi ZWiK

Pytanie nr 54

Dotyczy kanalizacji ogólnospławnej. W specyfikacji technicznej napisane jest, że studnie powinny być zakończone kręgiem zwężkowym, natomiast w opisie technicznym napisane jest, że elementem studni ma być płyta pokrywowa. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności odnośnie zakończenia studni.

Odpowiedź na pytanie nr 54

Kanalizację deszczową należy zaprojektować zgodnie z aktualnymi wytycznymi ZWiK

Pytanie nr 55

Proszę o informację, czy nawierzchnia chodnika – opaska z kostki kamiennej zgodnie z kartą katalogową CH8 należy przyjąć od strony wewnętrznej jeden dekoracyjny rząd kostek grafitowych?

Odpowiedź na pytanie nr 55

TAK

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04
biuro@sim.szczecin.pl
www.sim.szczecin.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł
KRS 0000787342

Pytanie nr 56

Zgodnie z PFU pkt. 5.6.6. podpórki należy wykonać wg rys. D3. Załączony rys. D3 to „Zieleń projektowana”. Proszę o załączenie rysunku dla podpórek.

Odpowiedź na pytanie nr 56

Zamawiający uzupełnia PFU o rysunek D5-Mała architektura w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego pisma

Pytanie nr 57

Zgodnie z załączonym rys. D1_PZT należy wykonać barierki trawnikowe. Proszę o podanie nr karty katalogowej bądź rysunku dla tych barierek. Brak danych w PFU.

Odpowiedź na pytanie nr 57

Zamawiający uzupełnia PFU o rysunek D5-Mała architektura w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego pisma

Pytanie nr 58

W PFU pkt. 5.6.2 Wygradzenia: należy wykonać wygradzenia segmentowe wg karty katalogowej B1 i B2. Brak zaznaczonych wygradzeń na rys. D1_PZT. Proszę o zaznaczenie na rysunku PZT gdzie mają występować te wygradzenia i jakiego typu.

Odpowiedź na pytanie nr 58

Lokalizacja wygradzeń segmentowych będzie możliwa do określenia na etapie wykonywania przez Wykonawcę projektu stałej organizacji ruchu.

Pytanie nr 59

Zwracam się o uszczegółowienie wyglądu podpórek na przystankach autobusowych.

Odpowiedź na pytanie nr 59

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 56

Pytanie nr 60

W związku z udostępnieniem w ostatnich odpowiedziach przez Zamawiającego dokumentów tj. pozwolenia na budowę nr 570/22 i 1049/22, proszę o informację czy w wycenie należy uwzględnić koszty Nadzoru Autorskiego dotyczące dokumentacji na którą zostały wydane ww. decyzje.

Odpowiedź na pytanie nr 60

TAK

Pytanie nr 63

Na załączonej koncepcji brakuje zjazdu na posesję E.Plater nr 17. Czy Zamawiający planuje jego likwidację, czy należy jednak go wykonać?

Odpowiedź na pytanie nr 63

Zamawiający nie przewiduje likwidacji żadnych istniejących wjazdów na posesje.

Załączniki:

1. D5_Mała architektura



Członkowie Komisji przetargowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04
biuro@sim.szczecin.pl
www.sim.szczecin.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł
KRS 0000787342

