

Włoszczowa, 2024-09-03

FIP.271.1.11.2024.AS7

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Włoszczowa

W związku ze skierowanym do Zamawiającego w dniu 02.09.2024r. pytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytania wraz z odpowiedziami.

1. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie zgłoszenia rozpoczęcia robót lub pozwolenia na budowę dla niniejszej inwestycji.

Odpowiedź:

Zakres przewidzianych do wykonania prac związanych z modernizacją dróg na terenie Gminy Włoszczowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę czy też dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji publicznej.

2. Czy Wykonawca ma obowiązek dokonać zgłoszenia zakończenia robót?

Odpowiedź:

Nie.

3. Czy Wykonawca ma obowiązek dokonać zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych?

Odpowiedź:

Nie.

4. dotyczy części nr 3 zad. 1, 2, 3 - Proszę o informację, czy w ramach realizacji robót należy uwzględnić wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej? Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia proszę o jednoznaczne określenie zakresu robót przewidzianych do realizacji.

Odpowiedź:

Część 3 zad. 1, 2, 3 nie przewiduje frezowania nawierzchni asfaltowej. Zakres robót został określony w przedmiarze oddzielnie dla każdego zadania.

5. dotyczy części nr 3 zad. 1, 2, 3 - Proszę o aktualizację przedmiarów robót oraz określenie dokładnego zakresu robót wykończeniowych. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia proszę o jednoznaczne określenie zakresu robót przewidzianych do realizacji.

Odpowiedź:

Roboty wykończeniowe części 3 zad. 1, 2, 3 ujęte w przedmiarach stanowią wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

6. *dotyczy części nr 3 zad. 1, 2, 3 – Proszę o informację, czy w ramach inwestycji należy wykonać regulację zasuw lub studzienek? Jeśli tak, proszę o określenie ilości niezbędnych do wykonania robót. Jednocześnie Wykonawca zwraca uwagę na ryczałtowy charakter postępowania przetargowego.*

Odpowiedź:

Nie.

7. *dotyczy części nr 3 zad. 1, 2, 3 – Proszę o ujednoczenie dokumentacji przetargowej w zakresie opisu technicznego oraz jednoznaczne określenie grubości warstw podbudowy z kruszywa (wartość sumaryczna jest rozbieżna z wartością pojedynczych warstw).*

Odpowiedź:

Grubość warstwy podbudowy z kruszywa dla obydwu frakcji (dola i górna) ma wynosić łącznie 30 cm.

8. *dotyczy części nr 3 zad. 1, 2, 3 – Z uwagi na grubość warstwy wiążącej przewidzianą do wykonania, proszę o dopuszczenie do wbudowania mieszankę AC 11W KR 1-2.*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wbudowanie mieszanki AC 11W KR 1-2.

9. *dotyczy części nr 3 zad. 1, 2, 3 - Zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi (D.00.00.00), w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji, Wykonawca ma obowiązek wykonać na własny koszt brakujące projekty (opis, rysunki, przedmiar) oraz SST – proszę o określenie rodzaju dokumentów.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje konieczności uzupełnienia dokumentacji.

10. *dotyczy części nr 3 zad. 1, 2 – Proszę o wyjaśnienie parametrów drogi przewidzianej do remontu – zgodnie z opisem, korona drogi wynosi 4,00 m szerokości, zaś jezdnia 4,50 m.*

Odpowiedź:

Zadanie 1:

Szerokość jezdni – 4,50 m i pobocza 2 x 0,50 cm. Korona drogi – 5,50 m.

Zadanie 2:

Szerokość jezdni – 4,0 m i pobocza 2 x 0,25 cm. Korona drogi – 4,50 m.

11. *dotyczy części nr 3 zad. 1 – Proszę o weryfikację i potwierdzenie nr działki objętej zamówieniem (czy to działka nr ewid. 853 czy 853/2)?*

Odpowiedź:

Działka nr ewid. 853/2.

12. dotyczy części nr 3 zad. 2 – Proszę o weryfikację ilości nawierzchni z pobocza przewidzianej do wykonania. Czy Zamawiający potwierdza ilość określoną w przedmiarze robót?

Odpowiedź:

Zamawiający aktualizuję ilość nawierzchni poboczy:

$$(269,00 \times 0,25 \times 2) + (14,00 \times 0,25) = 134,50 + 3,50 = 138,00 \text{ m}^2$$

13. dotyczy części nr 3 zad. 2 – Proszę o jednoznaczne określenie szerokości jezdni – zgodnie z opisem technicznym ma ona wynosić 4,5 m, jednak w przedmiarze robót przyjęto szerokość jezdni równą 4,00 m.

Odpowiedź:

Szerokość jezdni – 4,0 m.

14. Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe i brak dokumentacji projektowej, proszę o potwierdzenie, że podstawę wyceny stanowią opublikowane przez Zamawiającego przedmiary robót, określające rodzaj i ilość robót. Wykonawca bierze pod uwagę zapisy SWZ dział III pkt. 6, jednak zaznacza, że z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia, przedmiot zamówienia powinien zostać jednoznacznie określony.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza poprawione przedmiary robót.

Zatwierdziła:

/-/ Dominika Łoboda