



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie**

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 07.10.2021 r.

WZZ-2375- 26-~~1337~~-09/21

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

**Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej „ustawa Pzp” pn.: „Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej (SAP) oraz oświetlenia awaryjnego w budynku głównym szpitala - etap IV - wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej oraz grawitacyjnego systemu usuwania dymu”**

**Nr postępowania: 26/2021.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania do SWZ o następującej treści:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający prawidłowo oszacował termin wykonania prac (35 dni kalendarzowych) jest to niemożliwe do zrealizowania tym bardziej że jest to obiekt czynny i szpital?

**Odpowiedź 1:**



**Zamawiający dokonuje zmiany terminu wykonania robót budowlanych, wydłużając termin do 45 dni kalendarzowych. W ramach prac realizowanych na podstawie niniejszego zamówienia, t.j. w IV etapie, istniejący system sygnalizacji pożaru POLON 6000 należy rozbudować o dodatkowe cztery węzły służące do podłączenia pozostałych projektowanych elementów SAP. Węzły będą zasilane napięciem podstawowym 230V oraz będą posiadały zasilanie awaryjne w postaci baterii akumulatorów bezobsługowych – zgodnie z dokumentacją projektową. Należy wykonać okablowanie instalacji SSP oraz montaż urządzeń/elementów wykonawczych tylko na korytarzach i klatkach schodowych w celu ochrony dróg ewakuacyjnych. Okablowanie i montaż urządzeń/elementów wykonawczych zaprojektowanych w pozostałych pomieszczeniach szpitala zostaną wykonane w ramach kolejnego etapu.**

**Pytanie nr 2**

Dostawcy urządzeń jak też akcesoriów instalacyjnych nie zapewnią dostaw w takim terminie (termin kabla to około 7 tygodni) a Polon-Alfa nawet nie podaje termin dostaw "Warunki realizacji zamówienia/umowy mogą ulec zmianie na skutek działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się również epidemię, pandemię, stan zagrożenia epidemicznego lub inny stan wyjątkowy, wprowadzony przez władze państwowe lub odpowiednie organizacje, w tym WHO, m.in. w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19, istniejący zarówno przed jak i po złożeniu zamówienia/zawarciu umowy. Na potrzeby realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Spółka oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą" Czy Zamawiający prawidłowo oszacował termin wykonania prac co uniemożliwia prawidłową wycenę i ewentualne poniesienie kar za niewykonanie w terminie zleconych prac nie z winy Wykonawcy?

**Odpowiedź 2:**

**Zamawiający dokonuje zmiany terminu wykonania robót budowlanych, wydłużając termin do 45 dni kalendarzowych. Wykonawca będzie zobowiązany niezwłocznie po zawarciu umowy zamówić niezbędne urządzenia czy akcesoria. Zamawiający zwraca uwagę na to, że we Wzorze Umowy,**



stanowiącym załącznik 2 do SWZ przewidział kary umowne za zwłokę w stosunku do terminu wykonania robót budowlanych, nie zaś za opóźnienie.

**Pytanie nr 3**

W przedmiarze jest: brak modułów pętlowych do centrali UCS MKA - czy ma być zgodnie z projektem czy przedmiarem?

**Odpowiedź 3:**

**Zgodnie z przedmiarem.**

**Pytanie nr 4**

Z zapisów dokumentacji wynika iż na obiekcie jest istniejąca centrala POLON 6000 dla potrzeb prac w Izbie przyjęć wykorzystana ma być do realizacji tego etapu IV- brak w przedmiarze prac polegających na integracji centrali z montowanymi węzłami -Czy ten zakres jest poza tym etapem? Jeśli nie to czy (centrala na gwarancji) i czy będą hasła dostępne?

**Odpowiedź 4:**

**Wyżej wskazane prace zostały wskazane w pkt 4.2.1. ppkt 1) Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ: „6) uruchomienie istniejącej centrali SAP POLON 6000 wraz ze wszystkimi elementami w zakresie ustalonym z Zamawiającym”. Hasła zostaną udostępnione.**

**Pytanie nr 5**

Czy Wykonawca etapu 4 ma przejąć gwarancje na urządzenia wraz z istniejącą centralą?

**Odpowiedź 5:**

**Wykonawca nie przejmuje gwarancji na urządzenia wraz z istniejącą centralą, natomiast wykonawca przejmuje serwis istniejących elementów i centrali.**

**Pytanie nr 6**

W przedmiarze jest :brak akumulatorów do centrali UCS - czy centrale UCS systemu oddymiania mają nie być wyposażone w akumulatory jako zasilanie awaryjne?

**Odpowiedź 6:**

**Tak, centrale UCS należy wyposażyć w akumulatory jako zasilanie awaryjne.**

**Pytanie nr 7**

W przedmiarze jest przewód kablkowy YnTKSY 1x2x0,8-zalecenia producenta kabel ekranowany - jaki ma być?

**Odpowiedź 7:**

**YnTKSYekw 1x2x0,8. „Okablowanie linii dozorowych kabel YnTKSYekw 1x2x0,8mm2” zgodnie z dokumentacją wykonawczą.**

**Pytanie nr 8**

W przedmiarze brak takich prac: przebić, ewentualnych kucia bruzd.

**Odpowiedź 8:**

**Wyżej wskazane prace zostały wskazane w pkt 4.3.2. Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.**

**Pytanie nr 9**

W przedmiarze brak takich prac: brak uszczelnień pożarowych.

**Odpowiedź 9:**

**Wyżej wskazane prace zostały wskazane w pkt 4.3.2. Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.**

**Pytanie nr 10**

W przedmiarze jest: moduł transmisji z separacją galwaniczną MTI-62 Szt 4 oraz moduł transmisji światłowodowej MTI-63/2 szt.4---który moduł wycenić skoro (węzłów jest 4) w przedmiarach (modułów 8) i dokumentacji nie ma światłowodu?

**Odpowiedź 10:**

**Należy wycenić MTI-62 transmisji z separacją galwaniczną. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.**

**Pytanie nr 11**

Sygnalizator SAK7N/3m--dostawca aktualnie to czas oczekiwania 3 tygodnie -dostawa utrudni realne wykonanie prac-proszę o wydłużenie terminu wykonania do 20.12.2021 jako terminu realnego do wykonania.

**Odpowiedź 11:**

Zamawiający dokonuje zmiany terminu wykonania robót budowlanych, wydłużając termin do 45 dni kalendarzowych.

**Pytanie nr 12**

W przedmiarze jest: przycisk oddymiania pomarańczowy PO-63-- ramka do tego przycisku jest inna niż do ROP4001

**Odpowiedź 12:**

Należy zastosować ramkę odpowiednią do przycisku PO-63.

**Pytanie nr 13**

Pozycja 17 przedmiaru - Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu szczelnym i iskrobezpiecznym bez uruchomienia i sprawdzenia na betonie -brak w zestawieniu o jaki chodzi przycisk?

**Odpowiedź 13:**

Na terenie inwestycji brak pomieszczeń/przestrzeni wymagającej przycisków w wykonaniu iskrobezpiecznym. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Przedmiaru, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.

**Pytanie nr 14**

Czy projekt uzgodniony z rzeczoznawcą d/s ppoż?

**Odpowiedź 14:**

Tak, projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

**Pytanie nr 15**

Proszę o zaznaczenie na dokumentacji ,rzutach kondygnacji właściwego zakresu wykonania prac w celu prawidłowego oszacowania zakresu zadania-ponieważ przedmiar jest tylko pomocniczy?

**Odpowiedź 15:**

Należy wykonać okablowanie instalacji SSP oraz montaż urządzeń/elementów wykonawczych tylko na korytarzach i klatkach schodowych w celu ochrony dróg ewakuacyjnych.

Dla prawidłowego skalkulowania ceny oferty, Wykonawca sporządza, mający charakter pomocniczy, kosztorys ofertowy, który zostanie przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Kosztorys należy sporządzić metodą szczegółową w oparciu o KNR. W związku z realizacją w ramach niniejszego postępowania części robót objętych dokumentacją projektową wykonawczą stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ, zakres robót zaplanowanych do realizacji został przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawą wyceny robót jest opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa oraz STWiORB, stanowiące odpowiednio załączniki nr 6, 8 i 10 do SWZ. Pełen zakres robót Wykonawca powinien ustalić na podstawie dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia, STWiORB, warunków i obowiązków określonych w specyfikacji, własnej wiedzy i doświadczenia oraz wizji lokalnej.

**Pytanie nr 16**

Czy można zastosować zamiast czujek jonizacyjnych na korytarzach czujki optyczne w związku z tym, że czujki jonizacyjne są bardziej czułe i przeznaczone do sterylnych pomieszczeń, zastosowanie ich na korytarzach może wiązać się z występowaniem fałszywych alarmów.

**Odpowiedź 16:**

Tak. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

**Pytanie nr 17**

Proszę o wskazanie pozycji w kosztorysie dla prac wg załączniku nr 6 do SIWZ lub uzupełnienie dla prawidłowej wyceny - Opis przedmiotu zamówienia punkt 4.2.1. podpunkt C wykonanie instalacji elektrycznej połączeniowej między istniejącą centralą SAP, a dodatkowymi węzłami rozproszonego systemu SAP?

**Odpowiedź 17:**

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Przedmiaru, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.

**Pytanie nr 18**

Czy termin wykonania 35 dni kalendarzowych uwzględnia wykonanie prac oraz dostawę urządzeń i materiałów-ponieważ z informacji od producentów tego terminu nam nie zapewnią tym bardziej że mogą nastąpić w każdej chwili obostrzenia związane z COVID i taka informację nam przekazali dostawcy. W związku z tym Zamawiający powinien urealnić termin wykonania aby wykonawcy mogli te prace wykonać .

**Odpowiedź 18:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

### Pytanie nr 19

W przedmiarze są pozycje na dostawę modułów do sieciowania central po kablu telekomunikacyjnym i światłowodowym -razem 8 sztuk -proszę o doprecyzowanie jakie moduły uwzględnić w ofercie nadmieniamy, iż kabla światłowodowego brak w przedmiarze?

### Odpowiedź 19:

**Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Przedmiaru, stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.**

### Pytanie nr 20

Czy można zastosować zamienniki sygnalizatorów SA-K7N3m?

### Odpowiedź 20:

**Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników sygnalizatorów SA-K7N3m pod warunkiem zachowania celu projektowego jakim jest uzyskanie odpowiedniego poziomu natężenia dźwięku. Wykonawca przed wbudowaniem sygnalizatorów dostarczy odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie i ochronie przeciwpożarowej. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.**

Nadto, Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treści SWZ. Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- w Rozdział VII (Termin wykonania zamówienia), pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia wynosi 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.”,

- we Wzorce Umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, w § 3 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, szczegółowo opisane w § 1 ust. 2 pkt 1-5 umowy, w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.”

Zamawiający informuje, że udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia>: zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 6 do SWZ oraz zmodyfikowany Przedmiar, stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, dlatego zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego działając na podstawie 286 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień: **13.10.2021 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu **13.10.2021 r. o godz. 10:30.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy Rozdziału XVII SWZ, gdzie pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **11.11.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie  
DYREKTOR  
dr Elżbieta Kasprzak

Selecja  
w  
Lubyczy