

RI.701.05.50.2.2022.JS

ODPOWIEDZI nr 2
NA PYTANIA WYKONAWCÓW
do postępowania o zamówienie publiczne pn.:
„Budowa nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Kolejowej i odcinka ul.
Usługowej w Dębnie”
ogłoszonego w BZP pod nr 2022/BZP 00308466/01 z dnia 2022-08-17

W dniu 02.09.2022 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

1. Czy przyjąć do wyceny oprawy sodowe, które są w dokumentacji (dokumentacja z 2016 r .) czy równoważne oprawy ledowe, które są bardziej energooszczędne.
2. Oświetlenie zaprojektowano jako 1-faz. Czy nie zastosować oświetlenia 3-faz co nie zwiększa w zasadzie kosztów, a technicznie umożliwia w przyszłości rozwój sieci oświetleniowej.

ODPOWIEDZI:

Ad 1.

Zamawiający informuje, że ze względu na postęp technologiczny preferuje zastosowanie do oświetlenia oprawy ledowe, dostosowując ich moc tak, aby ulica była oświetlona równomiernie.

Ad.2.

Jeżeli koszty zadania nie zostaną zwiększone, a rozwiązanie technicznie możliwe i zgodne z dokumentacją techniczną, to Zamawiający takie rozwiązanie akceptuje. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że o tego typu rozwiązaniach winno się rozmawiać w trakcie robót.

z up. BURMISTRZA ,

Marek Potyraj
Kierownik Wydziału

Otrzymują:

1. Strona internetowa: platformazakupowa.pl/pn/um_debno;
2. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ bądź zgłosili chęć uczestnictwa w przetargu,
3. a/a.