



A-A



B-B



C-C

UWAGA

- W obecnym stanie nie jest możliwe rozpoznanie sposobu i głębokości fundamentowania istniejącego ogrodzenia zlokalizowanego na granicy z działką nr 3438/3. Z tego też powodu, wszelkie prace rozbiórkowe przylegającego murka kamiennego jak również inne przewidziane projektem roboty budowlane, należy wykonywać ze szczególną starannością i ostrożnością, odcinkami o długości nie większej niż 1,5m. Na czas wykonywania robót budowlanych należy bezwzględnie zabezpieczyć przed osunięciem istniejące ogrodzenie.
- Projektowane murki wykonywane będą z wykorzystaniem technologii systemu ogrodzeniowego z pustaków betonowych. Wykonawstwo należy prowadzić ściśle z wytycznymi i zaleceniami producenta wybranego systemu, szczególnie w zakresie klas i konsystencji zastosowanych betonów.
- W murkach wykonanych z pustaków 38x38cm, zaleca się ułożenie przed betonowaniem styropianu 1cm wewnątrz pustaka od jego licowej strony, jako reduktora naprężeń skurczowych powstających podczas wiązania betonu i mogących spowodować pękanie ścianek pustaka.
- Zbrojenie poziome na co drugie warstwie pustaków należy układać w wykonanych uprzednio nacięciach w ściankach pustaków.
- Instalację elektryczną oświetlenia murka terenowego pomiędzy pochylnią a schodami należy wykonać wewnątrz pustaków, przed betonowaniem, z wyprowadzeniem na ścianę od strony pochylni i istniejącego ogrodzenia.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

ARCHITEKCI
Cezary Gierszewski
Olecko Kolejowa 29/5 icgarchitekci@gmail.com 502701253

ZAKRES	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
NAZWA OBIEKTU	PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZEGO NA DZIAŁCE NR EW. 3440		
TYTUŁ RYSUNKU	MURKI - PRZEKROJE		
PROJEKTANT NR UPR. BUD. DATA	mgr inż. arch. CEZARY GIERSEWSKI SUW-111/94 GRUDZIEŃ 2022	PODPIS	SKALA RYS. 1:20
SPRAWDZAJĄCY NR UPR. BUD. DATA		PODPIS	A5