

Bydgoszcz, 20.09.2023 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Dostawa akumulatorów w ilości 224 sztuk do UPS FUJITSU FJRT10KXLI do wkładów akumulatorowych OM-816336A-700, PP/67/2023.

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 19.09.2023 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. Proszę o podanie pojemności akumulatorów jakie mają być zaproponowane. Z opisu jaki jest zamieszczony w formularzu ofertowym, nie jesteśmy w stanie ze 100% pewnością tego określić.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazał minimalne parametry dotyczące pojemności akumulatorów w Specyfikacji warunków zamówienia.

Poniżej znajduje się tabela z SWZ zawierająca te informacje:

L.p.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Napięcie	• 12V
2.	Pojemność	• 5Ah
3.	Pojemność C10	• 4.75Ah
4.	Pojemność C5	• 4.25Ah
5.	Terminal (złącze)	• Fast-on 250(T2)
6.	Wymiary	90 x 70 x 101 mm(dł. x szer. x wys.)
7.	Wysokość całkowita	• 107mm
8.	Waga	• 1,90kg *
9.	Technologia	• AGM
10.	Zgodność z normami	PN-EN 60896-21:2007, PN-EN 60896-22:2007, PN-EN 61056-1:2008, PN-EN 61056-2:2003(U), PN-E-83016:1999

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski

Nasze lokalizacje:

Bydgoszcz | Koronowo | Solec Kujawski
Nakło n/Notecią | Szubin

KRS 0000033107
NIP 554-030 90-86
REGON 090523340
Kapitał zakładowy: 50 200 000,00 zł

