



NR	NAZWA	ILOŚĆ	TYP
1	szafka aluminiowa	1	dowolna
2	kurek gwintowany	1	2"
3	gazomierz miechowy	1	G 25
4	manometr tarczowy	1	0-6 kPa M 63
5	kurek manometryczny	1	trójdrogowy
6	kurek gwintowany	1	2"
7	zawór klapowy	1	Mag-3 DN50

Nazwa firmy	<b>PUPiG Arkadiusz Łojewski</b> 07 - 300 Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57		
Temat	Instalacja gazowa wewnętrzna z nagrzewnicami gazowymi magazynów nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie		
Tytuł rysunku	Punkt pomiarowy gazu G25		Data 03.2022
Inwestor	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45, 00 - 844 Warszawa		Skala b/s
Autor projektu	inż. Arkadiusz Łojewski Upr.MAZ/0211/POOS/07	Podpis	14
Wykonał		Podpis	
Sprawdził	mgr inż. Dariusz Ciszewski upr. PDL/0116/WOS/11	Podpis	