

Bukowiec, 19.05.2022 r.

RRiB.271.5.2022.BM

Postępowanie: „Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku”

Poniżej odpowiadamy na zadanie pytania:

Ad. 1

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dołączenie do dokumentacji rysunków dotyczących dachu istniejącego budynku szkoły (rzut, przekrój) tak, aby można było ocenić rzeczywiste ilości prac do wykonania nie tylko na podstawie przedmiaru.

**Odpowiedz:**

Nie wykonano rysunku przekroju. Projekt i potrzebne obmiary/przedmiary wykonano na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji z natury tj. wysokości poszczególnych kondygnacji (na rzutach wskazano dane), wysokości elewacji budynku, oraz częściowej archiwalnej dokumentacji, co było wystarczające do wykonania projektu. Dach budynku stanowi stropodach żelbetowy niewentylowany, z warstwami spadkowymi o zróżnicowanym nachyleniu, oraz warstwie płyt korytkowych wg dokumentacji archiwalnej. Ze względu na możliwość przebicia warstwy izolacyjnej, którego następstwem byłoby przeciekanie dachu odstąpiono od odkrywki. W załączeniu rzut dachu.

Jednocześnie informuję że data złożenia ofert została przesunięta na 24.05.2022. godz. 10:00. Godzina otwarcia 24.05.2022 10:15. Termin związania ofertą 22.06.2022 r.



WÓJT  
Przysierski