

Płock, dnia 15.01.2019 r.

**Urząd Miasta Płocka
Wydział Inwestycji i Remontów
Stary Rynek 1
09-400 Płock**

W odpowiedzi na pismo Ldz. WIR-I.7011.14.2.2018.IŻ w sprawie określenia warunków technicznych dla zadania inwestycyjnego pn. „ Aktywność i dobra energia dla wszystkich – plac zabaw i rekreacja dla dzieci i dorosłych - Budżet Obywatelski ” projektowanego na działce o numerze ew. 205/2 przy Al. Jachowicza 20 „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. informują, iż na terenie objętym projektowaniem posadowione jest przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o numerze ew. 212/2.

W ramach projektowanej inwestycji należy przebudować istniejące przyłącze wodociągowe poza obszar prowadzonej inwestycji z zastosowaniem rur polietylenowych PE100RC PN10.

Opracowaną na powyższy zakres robót dokumentację techniczną należy uzgodnić w „Wodociągach Płockich” Sp. z o.o.

Informujemy jednocześnie, że w/o wytyczne ważne są przez okres dwóch lat od daty wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po upływie tego okresu inwestor obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o aktualizację warunków.

DYREKTOR
ds. Technicznych

Marcin Chyczewski

Otrzymują :

1. Adresat
2. TT a/a