

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Rybaki 31/35
DZIAŁ TECHNICZNY
tel. 56 658 64 29, fax 56 654 01 51

Toruń, dnia 16.08.2018

TT.401.12446w.2018.PF

Warunki techniczne dla potrzeb projektowania i budowy kanalizacyjnego odgałęzienia bocznego do nieruchomości przy ul. Dojazd 16 w Toruniu.

Dział Techniczny poniżej podaje warunki techniczne dla potrzeb projektowania i wykonania kanalizacyjnego odgałęzienia bocznego do posesji przy ul. Dojazd 16 w Toruniu:

1. Odprowadzenie ścieków z posesji przy ul. Dojazd 16 należy przewidzieć do kanału sanitarnego DN 200 znajdującego się w ul. Dojazd, zaznaczonego na dołączonym planie kolorem czerwonym.
2. Projektowany przewód kanalizacyjny (odgałęzienie boczne) zaprojektować i wykonać z rur PVC SN8 z rdzeniem litym o średnicy DN 160. Odgałęzienie projektować na odcinku od istniejącego kanału sanitarnego DN 200 w ul. Dojazd do granicy nieruchomości (dz. nr 32/15 obręb 54).
3. Lokalizację kanalizacyjnego odgałęzienia bocznego projektować w taki sposób, aby możliwe było zlokalizowanie przez właściciela działki nr 32/15 obręb 54 studni rewizyjnej DN400, na terenie posesji stycznie do jej granicy.
4. Lokalizację kanalizacyjnego odgałęzienia bocznego należy uzgodnić pisemnie z właścicielem posesji. Powyższe uzgodnienie należy dołączyć do projektu.
5. Trasa projektowanego przewodu kanalizacyjnego powinna przebiegać po terenie będącym własnością gminy Toruń.
6. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500, zawierających wypis i wyrys z rejestru gruntów, poprzez które będzie przebiegać trasa projektowanego przewodu kanalizacyjnego.
7. Trasę projektowanego przewodu kanalizacyjnego należy uzgodnić w Wydziale Geodezji i Kartografii przy UM w Toruniu ul. Grudziądzka 126b.
8. Projekt budowlany i wykonawczy podlega uzgodnieniu w naszej Spółce.
9. Projekt opracować zgodnie z wytycznymi materiałowymi obowiązującymi w Spółce.

Załącznik:

1. Plan syt.-wys. w skali 1:500

Otrzymują:

1. TI w/m
2. TI a/a

SPECJALISTA
Dział Techniczny
[Podpis]
mgr inż. [imię]

KIEROWNIK
Działu Technicznego
[Podpis]

mgr inż. Alicja Krymaka

p. A. Wądek

TI-1405/2018

