

LEGENDA:

Nazwa:	Symbol:
bednarka FeZn 30x4	
bednarka ze stali nierdzewnej V4A 30x3.5	
wynosi płaskownik V4A 30x3.5	
złącze probiercze montowane w gruncie (systemowa próba odgrzewa do normy w gruncie)	
przewody odprowadzające drut FeZn Ø8 prowadzone w luźnej odgrzewowej wyskokowej	
zwody podane drut FeZn Ø8	
łyłka odgrzewowa h=2m	

UWAGI OGÓLNE:

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru niżej niż zalecane z wysunięciem. Ostatecznym wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zaawansowanej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
  - Prawo budowlane
  - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich użytkowanie
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
  - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
  - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej.
  - Instalacje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
  - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Projekt cennikowy prawem autorskim.
- Instalacje wykonane zgodnie z normami serii PN-EN 62305.
- Połączenia spawane zabezpieczyć przed korozją.
- Główną szynę wyrównawczą łączyć z instalacją uziemiacza budynku.
- Zapewnić ciągłość połączeń instalacji.
- Przy dylatacjach wykonąć mostki dylatacyjne.
- Połączenia przewodzące należy wykonać ze pomocą spawania lub zasklepień łączonych.

VOCO PROJEKT SP. Z O.O.

ul. Świętojńska 43/29, 81-391 Gdynia  
e-mail: [biuro@voco.pl](mailto:biuro@voco.pl); NIP:937267034; KRS:0000586494

BUDOWA HALLI SPORTOWEJ PRZY SP NR 3  
PROGRAM INST. OLIMPIA

Adres: Jelitcz - Łaskowice, ul. Hirsztelddo 92  
dz. nr. 5/1 AM-34

TREŚĆ RYSUNKU:  
RZUT INSTALACJI ODGRZOWEJ

PROJEKTANT:	NR. UPR.	PODPIS:
<i>mgr inż. Lukasz Rudnik</i>	POM/02.10.POC/10	
PROJEKTANT SPRAWOZDAJĄCY:		
<i>mgr inż. Krzysztof Czapliński</i>	MAZ/03.13.POC/12	
BRANŻA:	DATA:	SKALA:
		NR. RYS.
ELEKTRYCZNA	04.24	1:100
		E-6

STADIUM OPRACOWANIA:  
PROJEKT TECHNICZNY

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

