



Urząd Miasta Szczecin  
Wydział Ochrony Środowiska  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin  
tel. +4891 42 5838, fax +4891 42 45 432  
wosr@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu

11R  
7.12.23

M. Szliwowska  
07/11/23

Szczecin, 2023-11-30



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Maksymiliana Golisza 10  
71-682 Szczecin

Nasz znak: WOŚr-VIII.7012.2.80.2023.JC

**Dotyczy:** zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego dn 100 wraz z przyłączami do budynków w ul. Niedziałkowskiego na odcinku od W12 do ul. Unisławcy”.

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin informuje, że zgodnie z par. 9 Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021r. w sprawie *Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin* (z późn. zm.) Podmiot Miejski realizujący inwestycję jest zobowiązany do uzupełnienia dokumentacji o projekt ochrony zieleni.

Ze względu na brak bezpośredniej kolizji projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym drzewostanem tutaj. Wydział **wyraża zgodę na odstępstwo** od konieczności przygotowania projektu ochrony zieleni **pod warunkiem** realizacji prac metodami bezwykopowymi (komory technologiczne przecisków należy lokalizować poza strefami ochrony drzew SOD, wyznaczanymi jako rzut korony powiększony o 1 m) oraz zastosowania wygradzeń drzew w sąsiedztwie robót według załączonego rysunku. Na ogrodzeniach należy umieścić etykietę informującą o wyznaczeniu strefy ochrony drzew i krzewów, zgodną ze wzorem w załączeniu. Prosimy o poinformowanie tutaj Wydziału o zamontowaniu ogrodzeń przed rozpoczęciem robót.

Pozostałe uwagi do realizacji prac:

1. W strefach ochrony drzew i krzewów (SOD) obowiązuje bezwzględny zakaz działań mogących skutkować zagęszczaniem gleby tj. lokalizacji zaplecza budowy,

11R/1631/23

składowania materiałów budowlanych, ziemi z wykopów itp., ruchu i postoju samochodów, maszyn i ciężkiego sprzętu.

2. Obowiązuje zakaz usuwania korzeni strukturalnych drzew, tj. korzeni których średnica przekracza 2,5 cm. Korzenie uszkodzone podczas prac należy przyciąć na płask ostrym narzędziem.
3. Nie należy dopuścić do przesuszenia lub przemarznięcia korzeni.
4. Nie należy odpuścić od zanieczyszczenia gleby materiałami budowlanymi, środkami chemicznymi itp.
5. Po zakończeniu robót tereny zieleni należy przywrócić do stanu pierwotnego.
6. Prace należy prowadzić pod Nadorem inspektora nadzoru dendrologicznego.

Powyższa zgoda na odstępstwo od obowiązku przygotowania projektu ochrony zieleni nie zwalania Podmiotu Miejskiego realizującego inwestycję z obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, na całym obszarze inwestycji. Zgodnie z art. 87a. 1. Ustawy o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, z późn. zm.) prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

DYREKTOR WYDZIAŁU  
  
Aneta Kieszewska

Załączniki:

1. Lokalizacja wygrodzeń drzew – mapka
2. Wzór etykiety do oznaczania stref ochrony drzew i krzewów

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

W Wydziale Ochrony Środowiska sprawę prowadzi Joanna Czerwińska, tel. 91 480 20 31, e-mail: jczzerwinska@um.szczecin.pl.



**Szczecin**

Załącznik nr 12 do Obowiązków

INWESTYCJA .....

KIEROWNIK ROBÓT.....

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO .....

.....TEL.....

INSPEKTOR NADZORU DEDNROLOGICZNEGO.....

.....TEL.....

## **UWAGA**

### **STREFA OCHRONY DRZEW I KRZEWÓW!**

**Nie przestawiaj ogrodzenia!**

**Nie uszkadzaj korzeni, korony i pnia  
drzew i krzewów!**

**Nie wchodź, nie wjeżdżaj, nie składuj  
materiałów budowlanych!**

**W razie konieczności wejścia do strefy zadzwoń do Inspektora  
Nadzoru Dendrologicznego tel. ....**