

Gmina Dobrzeń Wielki

Namysłowska 44

46-081 Dobrzeń Wielki

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Budowa stacji transformatorowej własnej STLmb 15, 75/0,42 kV 400kVA oraz sieci elektroenergetycznej własnej SN z nawiązaniem do złącza kablowego ZK-SN.

Numer referencyjny: ZP.271.415.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Dobrzeń Wielki**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pyt.1

Par.1 ust.4 : Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza posiadanie obrotowej polisy OC bez konieczności zawierania dedykowanej polisy dla realizacji prac?

Odp.

Zamawiający dopuszcza posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności .

Pyt.2

Par.2 ust.3: źle przytoczony paragraf prosimy o zmianę z par. 16 na 17.

Odp.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów umowy Par.2 ust.3 z par.16m na Par.17

Pyt.3

Umowa § 2 ust.4: prosimy o podpisanie dodatkowego ustępu: Zawarcie umowy nastąpi nie później niż 22.12.2023.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody. Umowa zostanie podpisana bez zbędnej zwłoki, zgodnie z ustawą Pzp.

Pyt 4

Umowa: §9 Prosimy o potwierdzenie że jako podwykonawcy nie będą traktowani Dostawcy materiałów i urządzeń.

Odp.

Każdy przypadek będziemy analizować zgodnie z Pzp.

Pyt 5

Par.18 ust.5 Prosimy o podpisanie dodatkowego ustępu: Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego jest ograniczona do 50 % wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust.1 umowy.

Niezależnie od podstawy prawnej dochodzenia roszczenia odpowiedzialności odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest w każdym przypadku do szkód rzeczywistych. Wykonawca nie będzie odpowiadać za utracone korzyści ani za szkody pośrednie i następcze, czyste straty finansowe, utratę przychodów, utratę zysków, koszty kapitałowe i finansowania, utratę odsetek i koszty mocy zastępczej.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody .

Pyt.6

Umowa §1 pkt 4.

Ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania- proszę o potwierdzenie czy chodzi o polisę OC z tytułu prowadzenia działalności , o której mowa w §5, czy o polisę CAR/EAR ubezpieczenie ryzyk budowlano- montażowych.

Odp.

Zamawiający potwierdza chodzi o polisę OC.

Pyt .7

Prosimy o podanie parametrów transformatora?

Odp.

Transformator olejowy dystrybucyjny o mocy 400kVA, 15,75/0,42kV, Dyn5, z uzwojeniami Al/Al

Pyt. 8

Czy Inwestor dopuszcza żywiczne transformatory?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza żywicznych transformatorów.

Pyt .9

Czy mają zostać uwzględnione miedziane , czy aluminiowe transformatory w ofercie?

Odp.

Uzwojenia Al/Al.

Pyt. 10

Czy istniejąca linia kablowa nN, która jest do przełożenia poza obręb stacji trafo jest własnością Inwestora?

Pyt.11

Jeśli nie to czy Inwestor posiada pozwolenie na przełożenie istniejącej linii?

Odp.10,11

Kolidująca z lokalizacją stacji linia kablowa YAKXS 4x240 relacji Stacja transformatorowa OPC20657 Dobrzeń Wielki Przychodnia - złącze kablowe RE2-ZK5402 przy posesji Wspólna 3, jest własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Lokalizacja stacji została uzgodniona w ostatniej chwili - oczekujemy na warunki usunięcia kolizji.

W przedmiarze robót uwzględniono przełożenie istniejącego kabla na odcinku ok. 12 m.

Pyt.12

Na rysunku E.1 zaznaczona jest proj. NA2XY-J 4x 240 w ARTOT DVK 160 l=41m czy ta linia kablowa również dotyczy tego postępowania?

Odp.

Linia kablowa NA2XY-J 4x240 w AROT DVK 160 stanowi linię zasilającą Stołówkę i została ujęta w robotach dotyczących budowy Stołówki - nie dotyczy tego postępowania (na rys. E-1 adnotacja "oddzielne opracowanie - projekt budynku").

Zamawiający
Wójt Gminy
/-/ Piotr Szłapa

Treść pisma została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/838647>